

A NOTICE TO PARENTS, GUARDIANS, and STAFF
Cross Hill Academy / Yonkers Early Childhood Academy
Lead Testing of School Drinking Water
September 9, 2021

Safe and healthy school environments can foster healthy and successful children. To protect public health, the Public Health Law and New York State Health Department (NYSDOH) regulations require that all public schools and boards of cooperative educational services (BOCES) test lead levels in water from every outlet that is being used, or could potentially be used, for drinking or cooking. If lead is found at any water outlet at levels above 15 parts per billion (ppb), which is equal to 15 micrograms per liter ($\mu\text{g/L}$), the NYSDOH requires that the school take action to reduce the exposure to lead.

What is first draw testing of school drinking water for lead?

The “on-again, off-again” nature of water use at most schools can raise lead levels in school drinking water. Water that remains in pipes overnight, over a weekend, or over vacation periods stays in contact with lead pipes or lead solder and, as a result, could contain higher levels of lead. This is why schools are required to collect a sample after the water has been sitting in the plumbing system for a certain period of time. This “first draw” sample is likely to show higher levels of lead for that outlet than what you would see if you sampled after using the water continuously. However, even if the first draw sample does not reflect what you would see with continuous usage, it is still important because it can identify outlets that have elevated lead levels.

What are the results of the first draw testing?

First draw samples were collected on *March 26, 2021* prior to the start of school. No students were present at the time of sampling. All outlets where water is being used, or could potentially be used, for drinking or cooking were tested. Water in the building remained unused for a minimum of eight hours, and not more than 18 hours, prior to sample collection. All samples were transported and submitted under chain-of-custody protocol to a New York State Department of Health (NYSDOH)-certified laboratory.

Of the 100 outlets sampled, 22 exceeded the NYSDOH lead action level of 15 $\mu\text{g/L}$ (ppb):

Sample Location	Fixture Type	Lead Concentration ($\mu\text{g/L}$)	Action Taken
Boys Bathroom/TB2	Bathroom Sink	28.9	Posted DO NOT DRINK signage
Boys Bathroom/TB2	Bathroom Sink	65.2	Posted DO NOT DRINK signage
Boys Bathroom/TB2	Bathroom Sink	53.5	Posted DO NOT DRINK signage
Girls Bathroom/TB1	Bathroom Sink	264	Shut OFF
Girls Locker Rm/014 Fountain	Water Fountain	531	Shut OFF
Kitchen	Kitchen Sink	29.0	Posted DO NOT DRINK signage
Room 6	Classroom Sink	349	Posted DO NOT DRINK signage
Room 110	Classroom Sink	95.3	Posted DO NOT DRINK signage
Room 109	Classroom Sink	31.2	Posted DO NOT DRINK signage
Room 102	Classroom Sink	16.4	Posted DO NOT DRINK signage
Room 103	Classroom Sink	33.2	Posted DO NOT DRINK signage
Room 106	Classroom Sink	30.1	Posted DO NOT DRINK signage
Room 105A	Classroom Sink	31.5	Posted DO NOT DRINK signage
Nurse's Office/131	Nurse Sink	18.7	Posted DO NOT DRINK signage
Room 121	Bathroom Sink	24.9	Posted DO NOT DRINK signage

Sample Location	Fixture Type	Lead Concentration (ug/L)	Action Taken
Girls Bathroom/T22	Bathroom Sink	23.6	Posted DO NOT DRINK signage
Girls Bathroom/T22	Bathroom Sink	70.5	Posted DO NOT DRINK signage
Boys Bathroom/T23	Bathroom Sink	16.8	Posted DO NOT DRINK signage
Library Office	Office Sink	20.7	Posted DO NOT DRINK signage
Room 211	Classroom Sink	20.6	Shut OFF / Posted DO NOT DRINK signage
Room 211	Classroom Sink	19.4	Posted DO NOT DRINK signage
Room 211 Prep Room	Prep Room Sink	49.1	Posted DO NOT DRINK signage

What is being done in response to the results?

Outlets that tested with lead levels above the action level (15 ppb) were removed from service, unless an outlet is a sink faucet needed for handwashing, cleaning or dishwashing. In that case, a sign was posted at the outlet indicating that the sink is not to be used for drinking. Outlets that tested below the action level remain in service with no restrictions. Outlets that tested above the action level will be permanently removed from service or remediated, re-tested and confirmed to be below the action level prior to being placed back in service. Future testing of all water outlets will be conducted approximately every five years as required by the NYSDOH.

What are the health effects of lead?

Lead is a metal that can harm children and adults when it gets into their bodies. Lead is a known neurotoxin, particularly harmful to the developing brain and nervous system of children under 6 years old. Lead can harm a young child's growth, behavior, and ability to learn. Lead exposure during pregnancy may contribute to low birth weight and developmental delays in infants. There are many sources of lead exposure in the environment, and it is important to reduce all lead exposures as much as possible. Water testing helps identify and correct possible sources of lead that contribute to exposure from drinking water.

What are the other sources of lead exposure?

Lead is a metal that has been used for centuries for many purposes, resulting in widespread distribution in the environment. Major sources of lead exposure include lead-based paint in older housing, and lead that built up over decades in soil and dust due to historical use of lead in gasoline, paint, and manufacturing. Lead can also be found in a number of consumer products, including certain types of pottery, pewter, brass fixtures, foods, plumbing materials, and cosmetics. Lead seldom occurs naturally in water supplies but drinking water could become a possible source of lead exposure if the building's plumbing contains lead. The primary source of lead exposure for most children with elevated blood-lead levels is lead-based paint.

Should your child be tested for lead?

The risk to an individual child from past exposure to elevated lead in drinking water depends on many factors; for example, a child's age, weight, amount of water consumed, and the amount of lead in the water. Children may also be exposed to other significant sources of lead including paint, soil and dust. Since blood lead testing is the only way to determine a child's blood lead level, parents should discuss their child's health history with their child's physician to determine if blood lead testing is appropriate. Pregnant women or women of childbearing age should also consider discussing this matter with their physician.

Additional Resources

For more information regarding the testing program or sampling results:

Contact Jennifer Deschaine at (914) 376-8008, or go to our school website:

<https://www.yonkerspublicschools.org/drinking-water-safety>

For information about lead in school drinking water, go to:


http://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/lead/lead_testing_of_school_drinking_water.htm

<http://www.p12.nysed.gov/facplan/LeadTestinginSchoolDrinkingWater.html>

For information about NYS Department of Health Lead Poisoning Prevention, go to:

<http://www.health.ny.gov/environmental/lead/>

For more information on blood lead testing and ways to reduce your child's risk of exposure to lead, see "What Your Child's Blood Lead Test Means":
<http://www.health.ny.gov/publications/2526/> (available in ten languages).



AVISO PARA LOS PADRES, TUTORES Y PERSONAL
Escuela Cross Hill Academy / Yonkers Early Childhood Academy
Prueba de plomo en el agua potable de las escuelas
September 9, 2021

Los entornos escolares seguros y saludables pueden fomentar niños saludables y exitosos. Para proteger la salud pública, las regulaciones de la Ley de Salud Pública y del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) requieren que todas las escuelas públicas y juntas de servicios educativos cooperativos (BOCES) prueben los niveles de plomo en el agua de cada toma de corriente que se esté utilizando o que pueda usarse, para beber o cocinar. Si se encuentra plomo en cualquier salida de agua a niveles superiores a 15 partes por millón (ppb), lo que equivale a 15 microgramos por litro ($\mu\text{g} / \text{L}$), el NYSDOH requiere que la escuela tome medidas para reducir la exposición al plomo.

¿Cuál es la primera prueba de extracción de plomo en el agua potable de las escuelas?

La naturaleza "intermitente, intermitente" del uso del agua en la mayoría de las escuelas puede elevar los niveles de plomo en el agua potable de las escuelas. El agua que permanece en las tuberías durante la noche, durante un fin de semana o durante los períodos de vacaciones permanece en contacto con las tuberías de plomo o soldaduras de plomo y, como resultado, podría contener niveles más altos de plomo. Es por eso que las escuelas deben recolectar una muestra después de que el agua haya estado en el sistema de plomería durante un cierto período de tiempo. Es probable que esta muestra de "primera extracción" muestre niveles más altos de plomo para esa salida de lo que vería si tomara la muestra después de usar el agua continuamente. Sin embargo, incluso si la primera muestra de extracción no refleja lo que vería con el uso continuo, sigue siendo importante porque puede identificar puntos de venta que tienen niveles elevados de plomo.

¿Cuáles son los resultados de la primera prueba de sorteo?

Las primeras muestras de extracción se recogieron en *26 de marzo de 2021* antes del inicio de clases. No hubo estudiantes presentes en el momento de la muestra. Se analizaron todos los puntos de venta donde se usa agua, o podría usarse potencialmente, para beber o cocinar. El agua del edificio no se utilizó durante un mínimo de ocho horas y no más de 18 horas antes de la recolección de la muestra. Todas las muestras fueron transportadas y enviadas bajo el protocolo de cadena de custodia a un laboratorio certificado por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH).

Del 100 puntos de venta muestreados, 22 superó el nivel de acción de plomo del NYSDOH de 15 $\mu\text{g} / \text{L}$ (ppb):

Ubicación de la muestra	Tipo de accesorio	Concentración de plomo ($\mu\text{g} / \text{L}$)	Acción tomada
Baño de Niños/TB2	Fregadero de Baño	28.9	Señalización de NO BEBER
Baño de Niños/TB2	Fregadero de Baño	65.2	Señalización de NO BEBER
Baño de Niños/TB2	Fregadero de Baño	53.5	Señalización de NO BEBER
Baño de Niñas/TB1	Fregadero de Baño	264	Apagado
Vestuario De Niñas/014 Fuente	Fuente de Agua	531	Apagado
Cocina	Fregadero de Cocina	29.0	Señalización de NO BEBER
Cuarto 6	Fregadero De Salon De Clase	349	Señalización de NO BEBER
Cuarto 110	Fregadero De Salon De Clase	95.3	Señalización de NO BEBER
Cuarto 109	Fregadero De Salon De Clase	31.2	Señalización de NO BEBER
Cuarto 102	Fregadero De Salon De Clase	16.4	Señalización de NO BEBER
Cuarto 103	Fregadero De Salon De Clase	33.2	Señalización de NO BEBER

Ubicación de la muestra	Tipo de accesorio	Concentración de plomo (ug / L)	Acción tomada
Cuarto 106	Fregadero De Salon De Clase	30.1	Señalización de NO BEBER
Cuarto 105A	Fregadero De Salon De Clase	31.5	Señalización de NO BEBER
Oficina de Enfermera/131	Fregadero de Enfermera	18.7	Señalización de NO BEBER
Cuarto 121	Fregadero de Baño	24.9	Señalización de NO BEBER
Baño de Niñas/T22	Fregadero de Baño	23.6	Señalización de NO BEBER
Baño de Niñas/T22	Fregadero de Baño	70.5	Señalización de NO BEBER
Baño de Niños/T23	Fregadero de Baño	16.8	Señalización de NO BEBER
Oficina De La Biblioteca	Fregadero de Oficina	20.7	Señalización de NO BEBER
Cuarto 211	Fregadero De Salon De Clase	20.6	Apagado / Señalización de NO BEBER
Cuarto 211	Fregadero De Salon De Clase	19.4	Señalización de NO BEBER
Cuarto 211 Cuarto de Preparación	Fregadero de Preparación	49.1	Señalización de NO BEBER

¿Qué se está haciendo en respuesta a los resultados?

Los enchufes que probaron con niveles de plomo por encima del nivel de acción (15 ppb) fueron retirados del servicio, a menos que un enchufe sea un grifo de fregadero necesario para lavarse las manos, limpiar o lavar platos. En ese caso, se colocó un letrero en la salida que indica que el fregadero no se debe usar para beber. Los puntos de venta que probaron por debajo del nivel de acción permanecen en servicio sin restricciones. Los puntos de venta que se probaron por encima del nivel de acción se retirarán permanentemente del servicio o se repararán, se volverán a probar y se confirmará que están por debajo del nivel de acción antes de volver a ponerse en servicio. Las pruebas futuras de todas las salidas de agua se realizarán aproximadamente cada cinco años, según lo requiera el NYSDOH.

¿Cuáles son los efectos del plomo en la salud?

El plomo es un metal que puede dañar a niños y adultos cuando entra en sus cuerpos. El plomo es una neurotoxina conocida, particularmente dañina para el cerebro y el sistema nervioso en desarrollo de los niños menores de 6 años. El plomo puede dañar el crecimiento, el comportamiento y la capacidad de aprendizaje de un niño pequeño. La exposición al plomo durante el embarazo puede contribuir al bajo peso al nacer y a retrasos en el desarrollo de los bebés. Hay muchas fuentes de exposición al plomo en el medio ambiente y es importante reducir todas las exposiciones al plomo tanto como sea posible. Las pruebas de agua ayudan a identificar y corregir posibles fuentes de plomo que contribuyen a la exposición del agua potable.

¿Cuáles son las otras fuentes de exposición al plomo?

El plomo es un metal que se ha utilizado durante siglos para muchos propósitos, lo que resulta en una distribución generalizada en el medio ambiente. Las principales fuentes de exposición al plomo incluyen la pintura a base de plomo en viviendas antiguas y el plomo que se acumuló durante décadas en el suelo y el polvo debido al uso histórico de plomo en la gasolina, la pintura y la fabricación. El plomo también se puede encontrar en varios productos de consumo, incluidos ciertos tipos de cerámica, peltre, accesorios de latón, alimentos, materiales de plomería y cosméticos. El plomo rara vez se encuentra naturalmente en los suministros de agua, pero el agua potable podría convertirse en una posible fuente de exposición al plomo si las tuberías del edificio contienen plomo. La principal fuente de exposición al plomo para la mayoría de los niños con niveles elevados de plomo en sangre es la pintura a base de plomo.

¿Debería hacerse la prueba de plomo a su hijo?

El riesgo de que un niño haya estado expuesto en el pasado a niveles elevados de plomo en el agua potable depende de muchos factores; por ejemplo, la edad, el peso, la cantidad de agua consumida y la cantidad de plomo en el agua de un niño. Los niños también pueden estar expuestos a otras fuentes importantes de plomo, como pintura, tierra y polvo. Dado que la prueba de plomo en sangre es la única forma de determinar el nivel de plomo en sangre de un niño, los padres deben discutir el historial médico de su hijo con el médico de su hijo para determinar si la prueba de plomo en sangre es apropiada. Las mujeres embarazadas o en edad fértil también deben considerar discutir este asunto con su médico.

Recursos adicionales

Para obtener más información sobre el programa de pruebas o los resultados de las muestras:

Comuníquese con Jennifer Deschaine al (914) 376-8008, o visite el sitio web de nuestra escuela:

<https://www.yonkerspublicschools.org/drinking-water-safety>

Para obtener información sobre el plomo en el agua potable de las escuelas, visite:

http://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/lead/lead_testing_of_school_drinking_water.htm

<http://www.p12.nysed.gov/facplan/LeadTestinginSchoolDrinkingWater.html>

Para obtener información sobre la prevención del envenenamiento por plomo del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, visite:

<http://www.health.ny.gov/environmental/lead/>

Para obtener más información sobre las pruebas de plomo en sangre y las formas de reducir el riesgo de exposición al plomo de su hijo, consulte "Qué significa la prueba de plomo en sangre de su hijo".:

<http://www.health.ny.gov/publications/2526/> (disponible en diez idiomas)

YPS - Lead in Water Testing 2020-2021 Cross Hill Academy / Young Early Childhood Academy



					Outlet				Result
Code	Fl	Rm#	OT	P/F	Count	Sample Date	Sample Location Description	Lab Sample ID	(ug/L)
25CHA	OSB	B12	BF	P	003	3/26/2021	Custodian Office/B12 Bathroom Sink	21C1341-01	1.79
25CHA	OSB	B09	BF	P	004	3/26/2021	Custodian Locker Room/B9 Sink #1 (Left)	21C1341-02	4.07
25CHA	OSB	B09	BF	P	005	3/26/2021	Custodian Locker Room/B9 Sink #2 (Right)	21C1341-03	8.61
25CHA	OSB	TB2	BF	P	006	3/26/2021	Boys Bathroom/TB2 Sink #1	21C1341-04	28.9
25CHA	OSB	TB2	BF	P	007	3/26/2021	Boys Bathroom/TB2 Sink #2	21C1341-05	65.2
25CHA	OSB	TB2	BF	P	008	3/26/2021	Boys Bathroom/TB2 Sink #3	21C1341-06	4.38
25CHA	OSB	TB2	BF	P	009	3/26/2021	Boys Bathroom/TB2 Sink #4	21C1341-07	53.5
25CHA	OSB	TB1	BF	P	010	3/26/2021	Girls Bathroom/TB1 Sink #1	21C1341-08	264
25CHA	OSB	TB1	BF	P	011	3/26/2021	Girls Bathroom/TB1 Sink #2	21C1341-09	3.77
25CHA	OSB	TB1	BF	P	012	3/26/2021	Girls Bathroom/TB1 Sink #3	21C1341-10	9.39
25CHA	OSB	ATB1	WC	P	013	3/26/2021	Water Chiller Fountain Adj. to Girls Bathroom/TB1	21C1341-11	<1.0
25CHA	OSB	ATB1	WC	P	014	3/26/2021	Bottle Filler Adj. to Girls Bathroom/TB1	21C1341-12	<1.0
25CHA	OSB	B2A	BF	P	015	3/26/2021	Boys Locker Room Coaches Office Bathroom	21C1341-13	7.18
25CHA	OSB	B2A	BF	P	016	3/26/2021	Boys Locker Room Bathroom/B2A Sink #1	21C1341-14	8.23
25CHA	OSB	B2A	BF	P	017	3/26/2021	Boys Locker Room Bathroom/B2A Sink #2	21C1341-15	4.55
25CHA	OSB	B2A	BF	P	018	3/26/2021	Boys Locker Room Bathroom/B2A Sink #3	21C1341-16	12.3
25CHA	00B	014	DW	P	019	3/26/2021	Girls Locker Room/014 Fountain	21C1341-17	531
25CHA	00B	013	KF	P	020	3/26/2021	Faculty Lounge/Rm 13 Sink	21C1341-18	1.41
25CHA	00B	046A	BF	P	021	3/26/2021	Faculty Lounge Bathroom/046A #1 (Left)	21C1341-19	1.12
25CHA	00B	046B	BF	P	022	3/26/2021	Faculty Lounge Bathroom/046B #2 (Right)	21C1341-20	6.96
25CHA	00B	GRL	BF	P	023	3/26/2021	Girls Bathroom Sink #1	21C1341-21	7.61
25CHA	00B	GRL	BF	P	024	3/26/2021	Girls Bathroom Sink #2	21C1341-22	5.73
25CHA	00B	GRL	BF	P	025	3/26/2021	Girls Bathroom Sink #3	21C1341-23	13.2
25CHA	00B	32	BF	P	026	3/26/2021	Staff Bathroom (32?) Sink	21C1341-24	1.12
25CHA	00B	BOY	BF	P	027	3/26/2021	Boys Bathroom Sink #1	21C1341-25	2.60
25CHA	00B	BOY	BF	P	028	3/26/2021	Boys Bathroom Sink #2	21C1341-26	8.17
25CHA	00B	026	WC	P	029	3/26/2021	Water Chiller Fountain in Cafeteria 1 (West)	21C1341-27	<1.0
25CHA	00B	026	WC	P	001	10/28/2020	Bottle Filler in Cafeteria 1 (West)	20J1351-02	<1.0
25CHA	00B	KIT	KF	P	030	3/26/2021	Serving Area Kitchen Sink	21C1341-28	5.20
25CHA	00B	KIT	KF	P	031	3/26/2021	Kitchen Porcelain Sink near Office/9C	21C1341-29	11.4
25CHA	00B	KIT	KF	P	032	3/26/2021	Kitchen Sink #1	21C1341-30	3.53
25CHA	00B	KIT	KF	P	033	3/26/2021	Kitchen Sink #2	21C1341-31	1.58

YPS - Lead in Water Testing 2020-2021 Cross Hill Academy / Young Early Childhood Academy



					Outlet				Result
Code	Fl	Rm#	OT	P/F	Count	Sample Date	Sample Location Description	Lab Sample ID	(ug/L)
25CHA	00B	KIT	KF	P	034	3/26/2021	Kitchen Sink #3	21C1341-32	3.20
25CHA	00B	KIT	KF	P	035	3/26/2021	Kitchen Sink #4	21C1341-33	4.64
25CHA	00B	KIT	KF	P	036	3/26/2021	Kitchen Sink #5	21C1341-34	29.0
25CHA	00B	KIT	KF	P	037	3/26/2021	Kitchen Sink #6	21C1341-35	7.04
25CHA	00B	022	WC	P	038	3/26/2021	Water Chiller Fountain in Cafeteria 2 (East)	21C1341-36	<1.0
25CHA	00B	022	WC	P	002	10/28/2020	Bottle Filler in Cafeteria 2 (East)	20J1351-03	<1.0
25CHA	00B	006	CF	P	040	3/26/2021	Room 6 Classroom Sink	21C1341-37	349
25CHA	00B	002	CF	P	041	3/26/2021	Room 2 Sink	21C1341-95	7.96
25CHA	00B	A002A	WC	P	100	4/27/2021	Water Chiller Fountain Adj. to Room 2A	21D1212-04	<1.0
25CHA	00B	A002A	WC	P	101	4/27/2021	Bottle Filler Adj. to Room 2A	21D1212-05	<1.0
25CHA	00B	005	CF	P	039	3/26/2021	Room 5 Sink	21C1341-38	6.13
25CHA	001	112	CF	P	044	3/26/2021	Room 112 Sink	21C1341-39	9.74
25CHA	001	110	CF	P	043	3/26/2021	Room 110 Classroom Sink	21C1341-40	95.3
25CHA	001	114	CF	P	042	3/26/2021	Room 114 Sink	21C1341-41	<1.0
25CHA	001	109	CF	P	045	3/26/2021	Room 109 Classroom Sink	21C1341-42	31.2
25CHA	001	T17	BF	P	046	3/26/2021	Girls Bathroom/T17 Sink #1	21C1341-43	<1.0
25CHA	001	T17	BF	P	047	3/26/2021	Girls Bathroom/T17 Sink #2	21C1341-44	1.39
25CHA	001	T17	BF	P	048	3/26/2021	Girls Bathroom/T17 Sink #3	21C1341-45	8.14
25CHA	001	T17	BF	P	049	3/26/2021	Girls Bathroom/T17 Sink #4	21C1341-46	3.14
25CHA	001	T17	BF	P	050	3/26/2021	Girls Bathroom/T17 Sink #5	21C1341-47	3.87
25CHA	001	AT16	WC	P	051	3/26/2021	Water Chiller Fountain Adj. to Boys/T16	21C1341-48	<1.0
25CHA	001	AT16	WC	P	052	3/26/2021	Bottle Filler Adj. to Boys/T16	21C1341-49	<1.0
25CHA	001	T16	BF	P	053	3/26/2021	Boys Bathroom/T16 Sink #1	21C1341-50	2.33
25CHA	001	T16	BF	P	054	3/26/2021	Boys Bathroom/T16 Sink #2	21C1341-51	1.70
25CHA	001	101	CF	P	055	3/26/2021	Room 101 Classroom Sink	21C1341-52	3.22
25CHA	001	107	CF	P	056	3/26/2021	Room 107 Classroom Sink	21C1341-53	9.33
25CHA	001	102	CF	P	058	3/26/2021	Room 102 Classroom Sink	21C1341-54	16.4
25CHA	001	103	CF	P	059	3/26/2021	Room 103 Classroom Sink	21C1341-55	33.2
25CHA	001	106	CF	P	060	3/26/2021	Room 106 Classroom Sink	21C1341-56	30.1
25CHA	001	104	CF	P	061	3/26/2021	Room 104 Classroom Sink	21C1341-57	10.5
25CHA	001	105A	CF	P	057	3/26/2021	Room 105A Classroom Sink	21C1341-58	31.5
25CHA	001	105A	CF	P	062	3/26/2021	Room 105A Bathroom Sink	21C1341-96	5.17

YPS - Lead in Water Testing 2020-2021 Cross Hill Academy / Young Early Childhood Academy



					Outlet				Result
Code	Fl	Rm#	OT	P/F	Count	Sample Date	Sample Location Description	Lab Sample ID	(ug/L)
25CHA	001	115	CF	P	063	3/26/2021	Room 115 Sink	21C1341-59	13.3
25CHA	001	133	CF	P	064	3/26/2021	Room 133 Bathroom Sink	21C1341-60	3.41
25CHA	001	T15	BF	P	065	3/26/2021	Mens Faculty Bathroom/T15 Sink #1	21C1341-61	2.23
25CHA	001	T15	BF	P	066	3/26/2021	Mens Faculty Bathroom/T15 Sink #2	21C1341-62	1.69
25CHA	001	T14	BF	P	067	3/26/2021	Womens Faculty Bathroom/T14 Sink #1	21C1341-63	3.79
25CHA	001	T14	BF	P	068	3/26/2021	Womens Faculty Bathroom/T14 Sink #2	21C1341-64	7.03
25CHA	001	131	NS	P	069	3/26/2021	Nurse's Office/131 Sink	21C1341-65	18.7
25CHA	001	131	BF	P	070	3/26/2021	Nurses Office/131 Bathroom Sink	21C1341-66	2.02
25CHA	001	129	CF	P	071	3/26/2021	Main Office/129(?) Sink	21C1341-67	6.96
25CHA	001	120	WC	P	072	3/26/2021	Water Chiller Fountain Adj. to Room 120	21C1341-68	<1.0
25CHA	001	120	WC	P	073	3/26/2021	Bottle Filler Adj. to Room 120	21C1341-69	<1.0
25CHA	001	BOY	BF	P	074	3/26/2021	Boys Bathroom Sink #1	21C1341-70	4.20
25CHA	001	BOY	BF	P	075	3/26/2021	Boys Bathroom Sink #2	21C1341-71	6.00
25CHA	001	BOY	BF	P	076	3/26/2021	Boys Bathroom Sink #3	21C1341-72	7.42
25CHA	001	GRL	BF	P	077	3/26/2021	Girls Bathroom Sink #1	21C1341-73	11.9
25CHA	001	GRL	BF	P	078	3/26/2021	Girls Bathroom Sink #2	21C1341-74	7.37
25CHA	001	GRL	BF	P	079	3/26/2021	Girls Bathroom Sink #3	21C1341-75	8.68
25CHA	001	GRL	BF	P	080	3/26/2021	Girls Bathroom Sink #4	21C1341-76	7.59
25CHA	001	121	CF	P	081	3/26/2021	Room 121 (Nurse) Sink #1	21C1341-77	5.88
25CHA	001	121	CF	P	082	3/26/2021	Room 121 (Nurse) Sink #2	21C1341-78	11.7
25CHA	001	121	BF	P	083	3/26/2021	Room 121 Bathroom Sink	21C1341-79	24.9
25CHA	002	T22	BF	P	085	3/26/2021	Girls Bathroom/T22 Sink #1	21C1341-80	3.71
25CHA	002	T22	BF	P	086	3/26/2021	Girls Bathroom/T22 Sink #2	21C1341-81	3.47
25CHA	002	T22	BF	P	087	3/26/2021	Girls Bathroom/T22 Sink #3	21C1341-82	5.84
25CHA	002	T22	BF	P	088	3/26/2021	Girls Bathroom/T22 Sink #4	21C1341-83	23.6
25CHA	002	T22	BF	P	089	3/26/2021	Girls Bathroom/T22 Sink #5	21C1341-84	70.5
25CHA	002	T23	BF	P	090	3/26/2021	Boys Bathroom/T23 Sink #1	21C1341-85	1.45
25CHA	002	T23	BF	P	091	3/26/2021	Boys Bathroom/T23 Sink #2	21C1341-86	1.30
25CHA	002	T23	BF	P	092	3/26/2021	Boys Bathroom/T23 Sink #3	21C1341-87	16.8
25CHA	002	AT23	WC	P	093	3/26/2021	Water Chiller Fountain Adj. to Boys/T23	21C1341-88	<1.0
25CHA	002	AT23	WC	P	094	3/26/2021	Bottle Filler Adj. to Boys/T23	21C1341-89	<1.0
25CHA	002	LIB	CF	P	095	3/26/2021	Library Office Sink	21C1341-90	20.7

YPS - Lead in Water Testing 2020-2021 Cross Hill Academy / Young Early Childhood Academy



						Outlet				Result
Code	Fl	Rm#	OT	P/F	Count	Sample Date	Sample Location Description	Lab Sample ID	(ug/L)	
25CHA	002	211	CF	P	096	3/26/2021	Room 211 Sink #1	21C1341-91	20.6	
25CHA	002	211	CF	P	097	3/26/2021	Room 211 Sink #2	21C1341-92	19.4	
25CHA	002	211	CF	P	098	3/26/2021	Room 211 Sink #3	21C1341-93	12.7	
25CHA	002	A211	CF	P	099	3/26/2021	Room 211 Closet Sink	21C1341-94	49.1	