

**A NOTICE TO PARENTS, GUARDIANS, and STAFF**  
*PEARLS Hawthorne School*  
**Lead Testing of School Drinking Water**  
August 30, 2021

Safe and healthy school environments can foster healthy and successful children. To protect public health, the Public Health Law and New York State Health Department (NYSDOH) regulations require that all public schools and boards of cooperative educational services (BOCES) test lead levels in water from every outlet that is being used, or could potentially be used, for drinking or cooking. If lead is found at any water outlet at levels above 15 parts per billion (ppb), which is equal to 15 micrograms per liter ( $\mu\text{g}/\text{L}$ ), the NYSDOH requires that the school take action to reduce the exposure to lead.

**What is first draw testing of school drinking water for lead?**

The “on-again, off-again” nature of water use at most schools can raise lead levels in school drinking water. Water that remains in pipes overnight, over a weekend, or over vacation periods stays in contact with lead pipes or lead solder and, as a result, could contain higher levels of lead. This is why schools are required to collect a sample after the water has been sitting in the plumbing system for a certain period of time. This “first draw” sample is likely to show higher levels of lead for that outlet than what you would see if you sampled after using the water continuously. However, even if the first draw sample does not reflect what you would see with continuous usage, it is still important because it can identify outlets that have elevated lead levels.

**What are the results of the first draw testing?**

First draw samples were collected on *May 12, 2021* prior to the start of school. No students were present at the time of sampling. All outlets where water is being used, or could potentially be used, for drinking or cooking were tested. Water in the building remained unused for a minimum of eight hours, and not more than 18 hours, prior to sample collection. All samples were transported and submitted under chain-of-custody protocol to a New York State Department of Health (NYSDOH)-certified laboratory.

Of the 81 outlets sampled, 10 exceeded the NYSDOH lead action level of 15  $\mu\text{g}/\text{L}$  (ppb):

Sample Location	Fixture Type	Lead Concentration ( $\mu\text{g}/\text{L}$ )	Action Taken
Room 5L/Art Room	Classroom Sink	97.6	Posted DO NOT DRINK signage
Girls Locker Room	Bathroom Sink	152	Posted DO NOT DRINK signage
Room 120/Asst. Principal's Office	Office Sink	343	Posted DO NOT DRINK signage
Hallway Adjacent to Room 113	Water Fountain	16.1	Shut OFF
Coach's Office/A19 Bathroom	Bathroom Sink	20.8	Posted DO NOT DRINK signage
Room 248/Faculty Lounge Bathroom	Bathroom Sink	20.8	Posted DO NOT DRINK signage
Hallway Across from Room 219	Water Fountain	256	Shut OFF
Hallway Adjacent to Room 213	Water Fountain	15.1	Shut OFF
Girls Bathroom Across from Room 302	Bathroom Sink	24.3	Posted DO NOT DRINK signage
Girls Bathroom Across from Room 302	Bathroom Sink	940	Posted DO NOT DRINK signage

## **What is being done in response to the results?**

Outlets that tested with lead levels above the action level (15 ppb) were removed from service, unless an outlet is a sink faucet needed for handwashing, cleaning or dishwashing. In that case, a sign was posted at the outlet indicating that the sink is not to be used for drinking. Outlets that tested below the action level remain in service with no restrictions. Outlets that tested above the action level will be permanently removed from service or remediated, re-tested and confirmed to be below the action level prior to being placed back in service. Future testing of all water outlets will be conducted approximately every five years as required by the NYSDOH.

## **What are the health effects of lead?**

Lead is a metal that can harm children and adults when it gets into their bodies. Lead is a known neurotoxin, particularly harmful to the developing brain and nervous system of children under 6 years old. Lead can harm a young child's growth, behavior, and ability to learn. Lead exposure during pregnancy may contribute to low birth weight and developmental delays in infants. There are many sources of lead exposure in the environment, and it is important to reduce all lead exposures as much as possible. Water testing helps identify and correct possible sources of lead that contribute to exposure from drinking water.

## **What are the other sources of lead exposure?**

Lead is a metal that has been used for centuries for many purposes, resulting in widespread distribution in the environment. Major sources of lead exposure include lead-based paint in older housing, and lead that built up over decades in soil and dust due to historical use of lead in gasoline, paint, and manufacturing. Lead can also be found in a number of consumer products, including certain types of pottery, pewter, brass fixtures, foods, plumbing materials, and cosmetics. Lead seldom occurs naturally in water supplies but drinking water could become a possible source of lead exposure if the building's plumbing contains lead. The primary source of lead exposure for most children with elevated blood-lead levels is lead-based paint.

## **Should your child be tested for lead?**

The risk to an individual child from past exposure to elevated lead in drinking water depends on many factors; for example, a child's age, weight, amount of water consumed, and the amount of lead in the water. Children may also be exposed to other significant sources of lead including paint, soil and dust. Since blood lead testing is the only way to determine a child's blood lead level, parents should discuss their child's health history with their child's physician to determine if blood lead testing is appropriate. Pregnant women or women of childbearing age should also consider discussing this matter with their physician.

## **Additional Resources**

### **For more information regarding the testing program or sampling results:**

Contact Jennifer Deschaine at (914) 376-8008, or go to our school website:

<https://www.yonkerspublicschools.org/drinking-water-safety>

### **For information about lead in school drinking water, go to:**


[http://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/lead/lead\\_testing\\_of\\_school\\_drinking\\_water.htm](http://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/lead/lead_testing_of_school_drinking_water.htm)  
<http://www.p12.nysed.gov/facplan/LeadTestinginSchoolDrinkingWater.html>

### **For information about NYS Department of Health Lead Poisoning Prevention, go to:**

<http://www.health.ny.gov/environmental/lead/>

### **For more information on blood lead testing and ways to reduce your child's risk of exposure to lead, see "What Your Child's Blood Lead Test Means":**

<http://www.health.ny.gov/publications/2526/> (available in ten languages).



**AVISO PARA LOS PADRES, TUTORES Y PERSONAL**  
*Escuela PEARLS Hawthorne School*  
**Prueba de plomo en el agua potable de las escuelas**  
September 3, 2021

Los entornos escolares seguros y saludables pueden fomentar niños saludables y exitosos. Para proteger la salud pública, las regulaciones de la Ley de Salud Pública y del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) requieren que todas las escuelas públicas y juntas de servicios educativos cooperativos (BOCES) prueben los niveles de plomo en el agua de cada toma de corriente que se esté utilizando o que pueda usarse, para beber o cocinar. Si se encuentra plomo en cualquier salida de agua a niveles superiores a 15 partes por mil millones (ppb), lo que equivale a 15 microgramos por litro ( $\mu\text{g} / \text{L}$ ), el NYSDOH requiere que la escuela tome medidas para reducir la exposición al plomo.

**¿Cuál es la primera prueba de extracción de plomo en el agua potable de las escuelas?**

La naturaleza "intermitente, intermitente" del uso del agua en la mayoría de las escuelas puede elevar los niveles de plomo en el agua potable de las escuelas. El agua que permanece en las tuberías durante la noche, durante un fin de semana o durante los períodos de vacaciones permanece en contacto con las tuberías de plomo o soldaduras de plomo y, como resultado, podría contener niveles más altos de plomo. Es por eso que las escuelas deben recolectar una muestra después de que el agua haya estado en el sistema de plomería durante un cierto período de tiempo. Es probable que esta muestra de "primera extracción" muestre niveles más altos de plomo para esa salida de lo que vería si tomara la muestra después de usar el agua continuamente. Sin embargo, incluso si la primera muestra de extracción no refleja lo que vería con el uso continuo, sigue siendo importante porque puede identificar puntos de venta que tienen niveles elevados de plomo.

**¿Cuáles son los resultados de la primera prueba de sorteo?**

Las primeras muestras de extracción se recogieron en *12 de mayo de 2021* antes del inicio de clases. No hubo estudiantes presentes en el momento de la muestra. Se analizaron todos los puntos de venta donde se usa agua, o podría usarse potencialmente, para beber o cocinar. El agua del edificio no se utilizó durante un mínimo de ocho horas y no más de 18 horas antes de la recolección de la muestra. Todas las muestras fueron transportadas y enviadas bajo el protocolo de cadena de custodia a un laboratorio certificado por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH).

Del 81 puntos de venta muestreados, 10 superó el  
nivel de acción de plomo del NYSDOH de 15  $\mu\text{g} / \text{L}$  (ppb):

Ubicación de la muestra	Tipo de accesorio	Concentración de plomo ( $\mu\text{g} / \text{L}$ )	Acción tomada
Cuarto 5L/Sala De Arte	Fregadero De Salón De Clase	97.6	Señalización de NO BEBER
Vestuario De Niñas	Fregadero de Baño	152	Señalización de NO BEBER
Cuarto 120/Oficina de Los Subdirectores	Fregadero de Oficina	343	Señalización de NO BEBER
Pasillo Adyacente A Cuarto 113	Fuente de Agua	16.1	Apagado
Oficina De Entrenadores/A19 Baño	Fregadero de Baño	20.8	Señalización de NO BEBER
Cuarto 248/Baño De La Sala De Profesores	Fregadero de Baño	20.8	Señalización de NO BEBER
Pasillo Al Otro Lado DE Cuarto 219	Fuente de Agua	256	Apagado
Pasillo Adyacente A Cuarto 213	Fuente de Agua	15.1	Apagado
Baño De Niñas Frente A Cuarto 302	Fregadero de Baño	24.3	Señalización de NO BEBER
Baño De Niños Frente A Cuarto 302	Fregadero de Baño	940	Señalización de NO BEBER

### **¿Qué se está haciendo en respuesta a los resultados?**

Los enchufes que probaron con niveles de plomo por encima del nivel de acción (15 ppb) fueron retirados del servicio, a menos que un enchufe sea un grifo de fregadero necesario para lavarse las manos, limpiar o lavar platos. En ese caso, se colocó un letrero en la salida que indica que el fregadero no se debe usar para beber. Los puntos de venta que probaron por debajo del nivel de acción permanecen en servicio sin restricciones. Los puntos de venta que se probaron por encima del nivel de acción se retirarán permanentemente del servicio o se repararán, se volverán a probar y se confirmará que están por debajo del nivel de acción antes de volver a ponerse en servicio. Las pruebas futuras de todas las salidas de agua se realizarán aproximadamente cada cinco años, según lo requiera el NYSDOH.

### **¿Cuáles son los efectos del plomo en la salud?**

El plomo es un metal que puede dañar a niños y adultos cuando entra en sus cuerpos. El plomo es una neurotoxina conocida, particularmente dañina para el cerebro y el sistema nervioso en desarrollo de los niños menores de 6 años. El plomo puede dañar el crecimiento, el comportamiento y la capacidad de aprendizaje de un niño pequeño. La exposición al plomo durante el embarazo puede contribuir al bajo peso al nacer y a retrasos en el desarrollo de los bebés. Hay muchas fuentes de exposición al plomo en el medio ambiente y es importante reducir todas las exposiciones al plomo tanto como sea posible. Las pruebas de agua ayudan a identificar y corregir posibles fuentes de plomo que contribuyen a la exposición del agua potable.

### **¿Cuáles son las otras fuentes de exposición al plomo?**

El plomo es un metal que se ha utilizado durante siglos para muchos propósitos, lo que resulta en una distribución generalizada en el medio ambiente. Las principales fuentes de exposición al plomo incluyen la pintura a base de plomo en viviendas antiguas y el plomo que se acumuló durante décadas en el suelo y el polvo debido al uso histórico de plomo en la gasolina, la pintura y la fabricación. El plomo también se puede encontrar en varios productos de consumo, incluidos ciertos tipos de cerámica, peltre, accesorios de latón, alimentos, materiales de plomería y cosméticos. El plomo rara vez se encuentra naturalmente en los suministros de agua, pero el agua potable podría convertirse en una posible fuente de exposición al plomo si las tuberías del edificio contienen plomo. La principal fuente de exposición al plomo para la mayoría de los niños con niveles elevados de plomo en sangre es la pintura a base de plomo.

### **¿Debería hacerse la prueba de plomo a su hijo?**

El riesgo de que un niño haya estado expuesto en el pasado a niveles elevados de plomo en el agua potable depende de muchos factores; por ejemplo, la edad, el peso, la cantidad de agua consumida y la cantidad de plomo en el agua de un niño. Los niños también pueden estar expuestos a otras fuentes importantes de plomo, como pintura, tierra y polvo. Dado que la prueba de plomo en sangre es la única forma de determinar el nivel de plomo en sangre de un niño, los padres deben discutir el historial médico de su hijo con el médico de su hijo para determinar si la prueba de plomo en sangre es apropiada. Las mujeres embarazadas o en edad fértil también deben considerar discutir este asunto con su médico.

### **Recursos adicionales**

#### **Para obtener más información sobre el programa de pruebas o los resultados de las muestras:**

Comuníquese con Jennifer Deschaine al (914) 376-8008, o visite el sitio web de nuestra escuela:

<https://www.yonkerspublicschools.org/drinking-water-safety>

#### **Para obtener información sobre el plomo en el agua potable de las escuelas, visite:**

[http://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/lead/lead\\_testing\\_of\\_school\\_drinking\\_water.htm](http://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/lead/lead_testing_of_school_drinking_water.htm)

<http://www.p12.nysed.gov/facplan/LeadTestinginSchoolDrinkingWater.html>

#### **Para obtener información sobre la prevención del envenenamiento por plomo del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, visite: <http://www.health.ny.gov/environmental/lead/>**

#### **Para obtener más información sobre las pruebas de plomo en sangre y las formas de reducir el riesgo de exposición al plomo de su hijo, consulte "Qué significa la prueba de plomo en sangre de su hijo":**

<http://www.health.ny.gov/publications/2526/> (disponible en diez idiomas)

Code	Fl	Rm#	OT	P/F	Count	Date	Sample Location Description	Lab Sample ID	Result	
									(ug/L)	
26PEAR	00B	A7L	WC	P	001	5/12/2021	W.C. Fountain adjacent to Rm 7L/ Boys BR	21E0583-01	<1.0	
26PEAR	00B	A7L	WC	P	002	5/12/2021	W.C. Bottle Filler adjacent to Rm 7L/ Boys BR	21E0583-02	<1.0	
26PEAR	00B	07L	BF	P	003	5/12/2021	Room 7L/Boys Bathroom Sink #1	21E0583-03	4.49	
26PEAR	00B	07L	BF	P	004	5/12/2021	Room 7L/Boys Bathroom Sink #2	21E0583-04	2.25	
26PEAR	00B	11L	BF	P	005	5/12/2021	Room 11L/Girls Bathroom Sink #1	21E0583-05	<1.0	
26PEAR	00B	11L	BF	P	006	5/12/2021	Room 11L/Girls Bathroom Sink #2	21E0583-06	<1.0	
26PEAR	00B	06L	SS	P	007	5/12/2021	Room 6L Slop Sink	21E0583-07	4.15	
<b>26PEAR</b>	<b>00B</b>	<b>05L</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>008</b>	<b>5/12/2021</b>	<b>Room 5L/Art Room Sink Right Faucet</b>	<b>21E0583-08</b>	<b>97.6</b>	
26PEAR	00B	05L	CF	P	009	5/12/2021	Room 5L/Art Room Sink Left Faucet	21E0583-09	4.93	
26PEAR	00B	10L	BF	P	010	5/12/2021	Room 10L/Bandroom Bathroom Sink	21E0583-10	14.4	
26PEAR	00B	26L	BF	P	011	5/12/2021	Girls Coaches Office Bathroom Sink	21E0583-11	6.43	
26PEAR	00B	AGLR	WC	P	012	5/12/2021	Water Chiller adjacent to Girls Locker Room	21E0583-12	2.43	
<b>26PEAR</b>	<b>00B</b>	<b>GLR</b>	<b>BF</b>	<b>P</b>	<b>013</b>	<b>5/12/2021</b>	<b>Girls Locker Room Sink #1</b>	<b>21E0583-13</b>	<b>152</b>	
26PEAR	00B	GLR	BF	P	014	5/12/2021	Girls Locker Room Sink #2	21E0583-14	2.40	
<b>26PEAR</b>	<b>001</b>	<b>120</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>015</b>	<b>5/12/2021</b>	<b>Room 120/Asst. Principal Sink</b>	<b>21E0583-15</b>	<b>343</b>	
26PEAR	001	123	BF	P	016	5/12/2021	Room 123/Boys Bathroom Sink #1	21E0583-16	6.79	
26PEAR	001	123	BF	P	017	5/12/2021	Room 123/Boys Bathroom Sink #2	21E0583-17	3.80	
26PEAR	001	123	BF	P	018	5/12/2021	Room 123/Boys Bathroom Sink #3	21E0583-18	3.30	
26PEAR	001	A101	WC	P	019	5/12/2021	W.C. Fountain adjacent to Room 101	21E0583-19	<1.0	
26PEAR	001	A101	WC	P	020	5/12/2021	W.C. Bottle Filler adjacent to Room 101	21E0583-20	<1.0	
26PEAR	001	118	BF	P	021	5/12/2021	Room 118/Principals Office Bathroom Sink	21E0583-21	6.87	
26PEAR	001	101	CF	P	022	5/12/2021	Room 101 Classroom Sink	21E0583-22	<1.0	
26PEAR	001	102	CF	P	023	5/12/2021	Room 102 Classroom Sink	21E0583-23	2.37	
26PEAR	001	103	CF	P	024	5/12/2021	Room 103 Classroom Sink	21E0583-24	1.37	
26PEAR	001	104	CF	P	025	5/12/2021	Room 104 Classroom Sink	21E0583-25	<1.0	
26PEAR	001	105	CF	P	026	5/12/2021	Room 105 Classroom Sink	21E0583-26	1.01	
26PEAR	001	111	BF	P	027	5/12/2021	Room 111/Girls Bathroom Sink #1	21E0583-27	1.76	
26PEAR	001	111	BF	P	028	5/12/2021	Room 111/Girls Bathroom Sink #2	21E0583-28	2.10	
26PEAR	001	111	BF	P	029	5/12/2021	Room 111/Girls Bathroom Sink #3	21E0583-29	3.75	
26PEAR	001	111	BF	P	030	5/12/2021	Room 111/Girls Bathroom Sink #4	21E0583-30	3.61	
26PEAR	001	A105	WC	P	031	5/12/2021	Water Fountain adjacent to Room 105	21E0583-31	14.5	
26PEAR	001	112	CF	P	032	5/12/2021	Room 112 Classroom Sink	21E0583-32	<1.0	

Code	Fl	Rm#	OT	P/F	Count	Date	Sample Location Description	Lab Sample ID	Result	
									(ug/L)	
26PEAR	001	113	CF	P	033	5/12/2021	Room 113 Classroom Sink	21E0583-33	<1.0	
<b>26PEAR</b>	<b>001</b>	<b>A113</b>	<b>DW</b>	<b>P</b>	<b>034</b>	<b>5/12/2021</b>	<b>Water Fountain adjacent to Room 113</b>	<b>21E0583-34</b>	<b>16.1</b>	
26PEAR	001	114	CF	P	035	5/12/2021	Room 114 Classroom Sink	21E0583-35	1.30	
26PEAR	001	115	CF	P	036	5/12/2021	Room 115 Classroom Sink	21E0583-36	<1.0	
26PEAR	001	A115	DW	P	037	5/12/2021	Water Fountain adjacent to Room 115	21E0583-37	5.98	
26PEAR	001	116	BF	P	038	5/12/2021	Room 116 Classroom Sink	21E0583-38	3.16	
26PEAR	001	117	BF	P	039	5/12/2021	Room 117/ Nurse Office Bathroom Sink #2	21E0583-39	4.53	
26PEAR	001	117	BF	P	040	5/12/2021	Room 117/ Nurse Office Bathroom Sink #1	21E0583-40	3.97	
<b>26PEAR</b>	<b>002</b>	<b>248</b>	<b>BF</b>	<b>P</b>	<b>041</b>	<b>5/12/2021</b>	<b>Room 248/Faculty Lounge Bathroom Sink</b>	<b>21E0583-41</b>	<b>20.8</b>	
<b>26PEAR</b>	<b>002</b>	<b>A219</b>	<b>DW</b>	<b>P</b>	<b>042</b>	<b>5/12/2021</b>	<b>Water Fountain across from Room 219</b>	<b>21E0583-42</b>	<b>256</b>	
26PEAR	002	251	BF	P	043	5/12/2021	Room 251/Boys Bathroom Sink #1	21E0583-43	2.19	
26PEAR	002	251	BF	P	044	5/12/2021	Room 251/Boys Bathroom Sink #2	21E0583-44	2.62	
26PEAR	002	251	BF	P	045	5/12/2021	Room 251/Boys Bathroom Sink #3	21E0583-45	4.56	
26PEAR	002	A205	WC	P	046	5/12/2021	W.C. Fountain adjacent to 205	21E0583-46	<1.0	
26PEAR	002	A205	WC	P	047	5/12/2021	W.C. Bottle Filler adjacent to 205	21E0583-47	<1.0	
26PEAR	002	207	BF	P	048	5/12/2021	Room 207.1/Girls Bathroom Sink #1	21E0583-48	2.54	
26PEAR	002	207	BF	P	049	5/12/2021	Room 207.1/Girls Bathroom Sink #2	21E0583-49	2.19	
26PEAR	002	207	BF	P	050	5/12/2021	Room 207.1/Girls Bathroom Sink #3	21E0583-50	2.29	
<b>26PEAR</b>	<b>002</b>	<b>A213</b>	<b>DW</b>	<b>P</b>	<b>051</b>	<b>5/12/2021</b>	<b>Water Fountain adjacent to Room 213</b>	<b>21E0583-51</b>	<b>15.1</b>	
26PEAR	002	A216	WC	P	052	5/12/2021	W.C. Fountain adjacent to Room 216	21E0583-52	<1.0	
26PEAR	002	A216	WC	P	053	5/12/2021	W.C. Bottle Filler adjacent to Room 216	21E0583-53	<1.0	
26PEAR	003	A302	WC	P	054	5/12/2021	W.C. Fountain across from Room 302	21E0583-54	<1.0	
26PEAR	003	A302	WC	P	055	5/12/2021	W.C. Bottle Filler across from Room 302	21E0583-55	<1.0	
<b>26PEAR</b>	<b>003</b>	<b>A302</b>	<b>BF</b>	<b>P</b>	<b>056</b>	<b>5/12/2021</b>	<b>Girls Bathroom across from Room 302 Sink #1</b>	<b>21E0583-56</b>	<b>24.3</b>	
<b>26PEAR</b>	<b>003</b>	<b>A302</b>	<b>BF</b>	<b>P</b>	<b>057</b>	<b>5/12/2021</b>	<b>Girls Bathroom across from Room 302 Sink #2</b>	<b>21E0583-57</b>	<b>940</b>	
26PEAR	001	190	BF	P	058	5/12/2021	Room 190/Girls Bathroom Sink #1	21E0583-58	5.14	
26PEAR	001	190	BF	P	059	5/12/2021	Room 190/Girls Bathroom Sink #2	21E0583-59	2.47	
26PEAR	001	192	BF	P	060	5/12/2021	Room 192/Boys Bathroom Sink	21E0583-60	2.96	
26PEAR	001	180	WC	P	061	5/12/2021	W.C. Fountain in Cafeteria/180	21E0583-61	<1.0	
26PEAR	001	180	WC	P	062	5/12/2021	W.C. Bottle Filler in Cafeteria/180	21E0583-62	<1.0	
26PEAR	001	182	KF	P	063	5/12/2021	Kitchen Sink #1	21E0583-63	5.06	
26PEAR	001	182	KF	P	064	5/12/2021	Kitchen Sink #2	21E0583-64	6.70	

Code	Fl	Rm#	OT	P/F	Count	Date	Sample Location Description	Lab Sample ID	Result	
									(ug/L)	
26PEAR	001	182	KF	P	065	5/12/2021	Kitchen Sink #3	21E0583-65	2.47	
26PEAR	001	182	KF	P	066	5/12/2021	Kitchen Sink #4	21E0583-66	4.14	
26PEAR	001	182	KF	P	067	5/12/2021	Kitchen Sink #5	21E0583-67	3.61	
26PEAR	001	182	KF	P	068	5/12/2021	Kitchen Sink #6	21E0583-68	3.34	
26PEAR	001	182	KF	P	069	5/12/2021	Kitchen Sink #7	21E0583-69	3.51	
26PEAR	001	A182	DW	P	070	5/12/2021	Water Fountain across from Kitchen	21E0583-70	3.52	
26PEAR	001	196	BF	P	071	5/12/2021	Room 196/Kitchen Staff Bathroom	21E0583-71	6.55	
26PEAR	001	401	BF	P	072	5/12/2021	Room 401/Assistant Principal Bathroom	21E0583-72	8.33	
26PEAR	001	A28	BF	P	073	5/12/2021	Room A28/Womens Bathroom Sink #1	21E0583-73	14.8	
26PEAR	001	A28	BF	P	074	5/12/2021	Room A28/Womens Bathroom Sink #2	21E0583-74	2.56	
26PEAR	001	A28	BF	P	075	5/12/2021	Room A28/Womens Bathroom Sink #3	21E0583-75	2.46	
26PEAR	001	A27	BF	P	076	5/12/2021	Room A27/Handicap Bathroom Sink	21E0583-76	5.26	
26PEAR	001	A26	BF	P	077	5/12/2021	Room A26/Mens Bathroom Sink #1	21E0583-77	1.38	
26PEAR	001	A26	BF	P	078	5/12/2021	Room A26/Mens Bathroom Sink #2	21E0583-78	3.35	
26PEAR	001	A32	WC	P	079	5/12/2021	W.C. Fountain in Boys Gym/A32	21E0583-79	<1.0	
26PEAR	001	A32	WC	P	080	5/12/2021	W.C. Bottle Filler in Boys Gym/A32	21E0583-80	<1.0	
<b>26PEAR</b>	<b>001</b>	<b>BLR</b>	<b>BF</b>	<b>P</b>	<b>081</b>	<b>5/12/2021</b>	<b>Coach's Office/A19 Bathroom Sink</b>	<b>21E0583-81</b>	<b>20.8</b>	