

A NOTICE TO PARENTS, GUARDIANS, and STAFF
Roosevelt High School - Early College Studies
Lead Testing of School Drinking Water
August 30, 2021

Safe and healthy school environments can foster healthy and successful children. To protect public health, the Public Health Law and New York State Health Department (NYSDOH) regulations require that all public schools and boards of cooperative educational services (BOCES) test lead levels in water from every outlet that is being used, or could potentially be used, for drinking or cooking. If lead is found at any water outlet at levels above 15 parts per billion (ppb), which is equal to 15 micrograms per liter (µg/L), the NYSDOH requires that the school take action to reduce the exposure to lead.

What is first draw testing of school drinking water for lead?

The “on-again, off-again” nature of water use at most schools can raise lead levels in school drinking water. Water that remains in pipes overnight, over a weekend, or over vacation periods stays in contact with lead pipes or lead solder and, as a result, could contain higher levels of lead. This is why schools are required to collect a sample after the water has been sitting in the plumbing system for a certain period of time. This “first draw” sample is likely to show higher levels of lead for that outlet than what you would see if you sampled after using the water continuously. However, even if the first draw sample does not reflect what you would see with continuous usage, it is still important because it can identify outlets that have elevated lead levels.

What are the results of the first draw testing?

First draw samples were collected on *May 26, 2021* prior to the start of school. No students were present at the time of sampling. All outlets where water is being used, or could potentially be used, for drinking or cooking were tested. Water in the building remained unused for a minimum of eight hours, and not more than 18 hours, prior to sample collection. All samples were transported and submitted under chain-of-custody protocol to a New York State Department of Health (NYSDOH)-certified laboratory.

Of the 97 outlets sampled, 18 exceeded the NYSDOH lead action level of 15 ug/L (ppb):

Sample Location	Fixture Type	Lead Concentration (ug/L)	Action Taken
Auto Shop	Water Fountain	340	Turned OFF/Posted DO NOT DRINK signage
Kitchen (0024)	Kitchen Sink	18.0	Turned OFF/Posted DO NOT DRINK signage
Kitchen Staff Bathroom (0030)	Bathroom Sink	16.8	Turned OFF/Posted DO NOT DRINK signage
Girls Locker Room Bathroom	Bathroom Sink	19.8	Turned OFF/Posted DO NOT DRINK signage
Room 101 (0108)	Classroom Sink	15.5	Turned OFF/Posted DO NOT DRINK signage
Room 104 (0119)	Classroom Sink	121	Turned OFF/Posted DO NOT DRINK signage
Storage Room/Bathroom (0199K)	Bathroom Sink	23400	Turned OFF/Posted DO NOT DRINK signage
Room 140 (0187)	Classroom Sink	30.2	Turned OFF/Posted DO NOT DRINK signage
Room 140 (0187)	Classroom Sink	223	Turned OFF/Posted DO NOT DRINK signage
Boys Bathroom (0171) Across from Courtyard	Bathroom Sink	247	Turned OFF/Posted DO NOT DRINK signage

Sample Location	Fixture Type	Lead Concentration (ug/L)	Action Taken
Room 251/Staff Lounge Bathroom (0281)	Bathroom Sink	18.5	Turned OFF/Posted DO NOT DRINK signage
Storage Room (0206A) Bathroom	Bathroom Sink	581	Turned OFF/Posted DO NOT DRINK signage
Storage Room (0206A) Bathroom	Bathroom Sink	1660	Turned OFF/Posted DO NOT DRINK signage
Womens Bathroom (0255) Across from 219	Bathroom Sink	18.9	Turned OFF/Posted DO NOT DRINK signage
Girls Bathroom (0256) Across from 219	Bathroom Sink	60.9	Turned OFF/Posted DO NOT DRINK signage
Room 312A (0321) Storage/Office	Classroom Sink	1780	Turned OFF/Posted DO NOT DRINK signage
Room 301 (0302)	Classroom Sink	54.3	Turned OFF/Posted DO NOT DRINK signage
Room 301 (0302)	Classroom Sink	223	Turned OFF/Posted DO NOT DRINK signage

What is being done in response to the results?

Outlets that tested with lead levels above the action level (15 ppb) were removed from service, unless an outlet is a sink faucet needed for handwashing, cleaning or dishwashing. In that case, a sign was posted at the outlet indicating that the sink is not to be used for drinking. Outlets that tested below the action level remain in service with no restrictions. Outlets that tested above the action level will be permanently removed from service or remediated, re-tested and confirmed to be below the action level prior to being placed back in service. Future testing of all water outlets will be conducted approximately every five years as required by the NYSDOH.

What are the health effects of lead?

Lead is a metal that can harm children and adults when it gets into their bodies. Lead is a known neurotoxin, particularly harmful to the developing brain and nervous system of children under 6 years old. Lead can harm a young child's growth, behavior, and ability to learn. Lead exposure during pregnancy may contribute to low birth weight and developmental delays in infants. There are many sources of lead exposure in the environment, and it is important to reduce all lead exposures as much as possible. Water testing helps identify and correct possible sources of lead that contribute to exposure from drinking water.

What are the other sources of lead exposure?

Lead is a metal that has been used for centuries for many purposes, resulting in widespread distribution in the environment. Major sources of lead exposure include lead-based paint in older housing, and lead that built up over decades in soil and dust due to historical use of lead in gasoline, paint, and manufacturing. Lead can also be found in a number of consumer products, including certain types of pottery, pewter, brass fixtures, foods, plumbing materials, and cosmetics. Lead seldom occurs naturally in water supplies but drinking water could become a possible source of lead exposure if the building's plumbing contains lead. The primary source of lead exposure for most children with elevated blood-lead levels is lead-based paint.

Should your child be tested for lead?

The risk to an individual child from past exposure to elevated lead in drinking water depends on many factors; for example, a child's age, weight, amount of water consumed, and the amount of lead in the water. Children may also be exposed to other significant sources of lead including paint, soil and dust. Since blood lead testing is the only way to determine a child's blood lead level, parents should discuss their child's health history with their child's physician to determine if blood lead testing is appropriate. Pregnant women or women of childbearing age should also consider discussing this matter with their physician.

Additional Resources

For more information regarding the testing program or sampling results:

Contact Jennifer Deschaine at (914) 376-8008, or go to our school website:

<https://www.yonkerspublicschools.org/drinking-water-safety>

For information about lead in school drinking water, go to:

http://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/lead/lead_testing_of_school_drinking_water.htm


<http://www.p12.nysed.gov/facplan/LeadTestinginSchoolDrinkingWater.html>

For information about NYS Department of Health Lead Poisoning Prevention, go to:

<http://www.health.ny.gov/environmental/lead/>

For more information on blood lead testing and ways to reduce your child's risk of exposure to lead, see "What Your Child's Blood Lead Test Means":

<http://www.health.ny.gov/publications/2526/> (available in ten languages).



AVISO PARA LOS PADRES, TUTORES Y PERSONAL
Escuela Roosevelt High School - Early College Studies
Prueba de plomo en el agua potable de las escuelas
August 30, 2021

Los entornos escolares seguros y saludables pueden fomentar niños saludables y exitosos. Para proteger la salud pública, las regulaciones de la Ley de Salud Pública y del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) requieren que todas las escuelas públicas y juntas de servicios educativos cooperativos (BOCES) prueben los niveles de plomo en el agua de cada toma de corriente que se esté utilizando o que pueda usarse, para beber o cocinar. Si se encuentra plomo en cualquier salida de agua a niveles superiores a 15 partes por millón (ppb), lo que equivale a 15 microgramos por litro ($\mu\text{g} / \text{L}$), el NYSDOH requiere que la escuela tome medidas para reducir la exposición al plomo.

¿Cuál es la primera prueba de extracción de plomo en el agua potable de las escuelas?

La naturaleza "intermitente, intermitente" del uso del agua en la mayoría de las escuelas puede elevar los niveles de plomo en el agua potable de las escuelas. El agua que permanece en las tuberías durante la noche, durante un fin de semana o durante los períodos de vacaciones permanece en contacto con las tuberías de plomo o soldaduras de plomo y, como resultado, podría contener niveles más altos de plomo. Es por eso que las escuelas deben recolectar una muestra después de que el agua haya estado en el sistema de plomería durante un cierto período de tiempo. Es probable que esta muestra de "primera extracción" muestre niveles más altos de plomo para esa salida de lo que vería si tomara la muestra después de usar el agua continuamente. Sin embargo, incluso si la primera muestra de extracción no refleja lo que vería con el uso continuo, sigue siendo importante porque puede identificar puntos de venta que tienen niveles elevados de plomo.

¿Cuáles son los resultados de la primera prueba de sorteo?

Las primeras muestras de extracción se recogieron en *26 de mayo de 2021* antes del inicio de clases. No hubo estudiantes presentes en el momento de la muestra. Se analizaron todos los puntos de venta donde se usa agua, o podría usarse potencialmente, para beber o cocinar. El agua del edificio no se utilizó durante un mínimo de ocho horas y no más de 18 horas antes de la recolección de la muestra. Todas las muestras fueron transportadas y enviadas bajo el protocolo de cadena de custodia a un laboratorio certificado por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH).

Del 97 puntos de venta muestreados, 18 superó el nivel de acción de plomo del NYSDOH de 15 $\mu\text{g} / \text{L}$ (ppb):

Ubicación de la muestra	Tipo de accesorio	Concentración de plomo ($\mu\text{g} / \text{L}$)	Acción tomada
Taller De Coches	Fuente de Agua	340	Apagado/Señalización de NO BEBER
Cocina (0024)	Fregadero de Cocina	18.0	Apagado/Señalización de NO BEBER
Cocina Staff Baño (0030)	Lavabo del Baño	16.8	Apagado/Señalización de NO BEBER
Vestuario De Las Niñas /Baño	Lavabo del Baño	19.8	Apagado/Señalización de NO BEBER
Cuarto 101 (0108)	Fregadero De Salon De Clase	15.5	Apagado/Señalización de NO BEBER
Cuarto 104 (0119)	Fregadero De Salon De Clase	121	Apagado/Señalización de NO BEBER

Ubicación de la muestra	Tipo de accesorio	Concentración de plomo (ug / L)	Acción tomada
Trastero/Baño (0199K)	Lavabo del Baño	23400	Apagado/Señalización de NO BEBER
Cuarto 140 (0187)	Fregadero De Salon De Clase	30.2	Apagado/Señalización de NO BEBER
Cuarto 140 (0187)	Fregadero De Salon De Clase	223	Apagado/Señalización de NO BEBER
Baño De Los Niños (0171)	Lavabo del Baño	247	Apagado/Señalización de NO BEBER
Cuarto 251/Sala Del Personal/ Baño Del Salon (0281)	Lavabo del Baño	18.5	Apagado/Señalización de NO BEBER
Trastero (0206A) Baño	Lavabo del Baño	581	Apagado/Señalización de NO BEBER
Trastero (0206A) Baño	Lavabo del Baño	1660	Apagado/Señalización de NO BEBER
Baño De Mujeres (0255) Frente De 219	Lavabo del Baño	18.9	Apagado/Señalización de NO BEBER
Baño De las Niñas (0256) Frente De 219	Lavabo del Baño	60.9	Apagado/Señalización de NO BEBER
Cuarto 312A (0321) Almacenamiento/Oficina	Fregadero De Salon De Clase	1780	Apagado/Señalización de NO BEBER
Cuarto 301 (0302)	Fregadero De Salon De Clase	54.3	Apagado/Señalización de NO BEBER
Cuarto 301 (0302)	Fregadero De Salon De Clase	223	Apagado/Señalización de NO BEBER

¿Qué se está haciendo en respuesta a los resultados?

Los enchufes que probaron con niveles de plomo por encima del nivel de acción (15 ppb) fueron retirados del servicio, a menos que un enchufe sea un grifo de fregadero necesario para lavarse las manos, limpiar o lavar platos. En ese caso, se colocó un letrero en la salida que indica que el fregadero no se debe usar para beber. Los puntos de venta que probaron por debajo del nivel de acción permanecen en servicio sin restricciones. Los puntos de venta que se probaron por encima del nivel de acción se retirarán permanentemente del servicio o se repararán, se volverán a probar y se confirmará que están por debajo del nivel de acción antes de volver a ponerse en servicio. Las pruebas futuras de todas las salidas de agua se realizarán aproximadamente cada cinco años, según lo requiera el NYSDOH.

¿Cuáles son los efectos del plomo en la salud?

El plomo es un metal que puede dañar a niños y adultos cuando entra en sus cuerpos. El plomo es una neurotoxina conocida, particularmente dañina para el cerebro y el sistema nervioso en desarrollo de los niños menores de 6 años. El plomo puede dañar el crecimiento, el comportamiento y la capacidad de aprendizaje de un niño pequeño. La exposición al plomo durante el embarazo puede contribuir al bajo peso al nacer y a retrasos en el desarrollo de los bebés. Hay muchas fuentes de exposición al plomo en el medio ambiente y es importante reducir todas las exposiciones al plomo tanto como sea posible. Las pruebas de agua ayudan a identificar y corregir posibles fuentes de plomo que contribuyen a la exposición del agua potable.

¿Cuáles son las otras fuentes de exposición al plomo?

El plomo es un metal que se ha utilizado durante siglos para muchos propósitos, lo que resulta en una distribución generalizada en el medio ambiente. Las principales fuentes de exposición al plomo

incluyen la pintura a base de plomo en viviendas antiguas y el plomo que se acumuló durante décadas en el suelo y el polvo debido al uso histórico de plomo en la gasolina, la pintura y la fabricación. El plomo también se puede encontrar en varios productos de consumo, incluidos ciertos tipos de cerámica, peltre, accesorios de latón, alimentos, materiales de plomería y cosméticos. El plomo rara vez se encuentra naturalmente en los suministros de agua, pero el agua potable podría convertirse en una posible fuente de exposición al plomo si las tuberías del edificio contienen plomo. La principal fuente de exposición al plomo para la mayoría de los niños con niveles elevados de plomo en sangre es la pintura a base de plomo.

¿Debería hacerse la prueba de plomo a su hijo?

El riesgo de que un niño haya estado expuesto en el pasado a niveles elevados de plomo en el agua potable depende de muchos factores; por ejemplo, la edad, el peso, la cantidad de agua consumida y la cantidad de plomo en el agua de un niño. Los niños también pueden estar expuestos a otras fuentes importantes de plomo, como pintura, tierra y polvo. Dado que la prueba de plomo en sangre es la única forma de determinar el nivel de plomo en sangre de un niño, los padres deben discutir el historial médico de su hijo con el médico de su hijo para determinar si la prueba de plomo en sangre es apropiada. Las mujeres embarazadas o en edad fértil también deben considerar discutir este asunto con su médico.

Recursos adicionales

Para obtener más información sobre el programa de pruebas o los resultados de las muestras:

Comuníquese con Jennifer Deschaine al (914) 376-8008, o visite el sitio web de nuestra escuela:

<https://www.yonkerspublicschools.org/drinking-water-safety>

Para obtener información sobre el plomo en el agua potable de las escuelas, visite:

http://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/lead/lead_testing_of_school_drinking_water.htm

<http://www.p12.nysed.gov/facplan/LeadTestinginSchoolDrinkingWater.html>

Para obtener información sobre la prevención del envenenamiento por plomo del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, visite:

<http://www.health.ny.gov/environmental/lead/>

Para obtener más información sobre las pruebas de plomo en sangre y las formas de reducir el riesgo de exposición al plomo de su hijo, consulte "Qué significa la prueba de plomo en sangre de su hijo":

<http://www.health.ny.gov/publications/2526/> (disponible en diez idiomas)



Code	Fl	Rm#	OT	Outlet		Sample		Lab Sample ID	Result (ug/L)
				P/F	Count	Date	Sample Location Description		
29ROOS	OSB	AUTO	BF	P	008	5/26/2021	Auto Shop Bathroom #1 Sink	21E1151-01	8.44
29ROOS	OSB	AUTO	BF	P	009	5/26/2021	Auto Shop Bathroom #2 Sink	21E1151-02	12.2
29ROOS	OSB	AUTO	DW	P	010	5/26/2021	Auto Shop Water Fountain	21E1151-03	340
29ROOS	00B	0001	WC	P	006	1/20/2021	W. C. Bottle Filler in Main Gym	21A0755-03	<1.0
29ROOS	00B	0013B	BF	P	011	5/26/2021	Football Home Locker Rm 0013B Sink #1	21E1151-04	2.25
29ROOS	00B	0013B	BF	P	012	5/26/2021	Football Home Locker Rm 0013B Sink #2	21E1151-05	4.57
29ROOS	001	0103	BF	P	015	5/26/2021	Gym Office/0103 Bathroom Sink	21E1151-08	3.53
29ROOS	001	0104	BF	P	013	5/26/2021	Girls Locker Room Bathroom Sink #1	21E1151-06	8.01
29ROOS	001	0104	BF	P	014	5/26/2021	Girls Locker Room Bathroom Sink #2	21E1151-07	19.8
29ROOS	001	0108	CF	P	016	5/26/2021	Room 101 (0108) Sink Right Faucet	21E1151-09	4.19
29ROOS	001	0108	CF	P	017	5/26/2021	Room 101 (0108) Sink Middle Faucet	21E1151-10	15.5
29ROOS	001	0108	CF	P	018	5/26/2021	Room 101 (0108) Sink Left Faucet	21E1151-11	11.1
29ROOS	001	0110	CF	P	019	5/26/2021	Room 103 (0110) Sink	21E1151-12	<1.0
29ROOS	001	A0110	WC	P	020	5/26/2021	Bottle Filler Adj. to Room 103 (0110)	21E1151-13	<1.0
29ROOS	001	0119	CF	P	021	5/26/2021	Room 104 (0119) Sink	21E1151-14	121
29ROOS	001	0123A	WC	P	022	5/26/2021	W.C. Bottle Filler in Hall Adj. Rm 106	21E1151-15	<1.0
29ROOS	001	0137	CF	P	023	5/26/2021	Mens Faculty Bathroom (0137) Sink #1	21E1151-16	7.35
29ROOS	001	0137	CF	P	024	5/26/2021	Mens Faculty Bathroom (0137) Sink #2	21E1151-17	1.53
29ROOS	001	0137	CF	P	025	5/26/2021	Mens Faculty Bathroom (0137) Sink #3	21E1151-18	4.29
29ROOS	001	0125	CF	P	026	5/26/2021	Room 0125/Storage/Rm 106 Sink	21E1151-19	12.7
29ROOS	001	A0130	WC	P	102	6/30/2021	W.C. Bottle Filler Adj. to Room 110 (0130)	21G0026-01	<1.0
29ROOS	001	0151	CF	P	027	5/26/2021	Room 113 (0151) Gang Sink Right Faucet	21E1151-20	8.74
29ROOS	001	0151	CF	P	028	5/26/2021	Room 113 (0151) Gang Sink Middle Faucet	21E1151-21	5.09
29ROOS	001	0151	CF	P	029	5/26/2021	Room 113 (0151) Gang Sink Left Faucet	21E1151-22	9.50
29ROOS	001	0153	BF	P	030	5/26/2021	Girls Bathroom (0153) Sink #1	21E1151-23	3.06
29ROOS	001	0153	BF	P	031	5/26/2021	Girls Bathroom (0153) Sink #2	21E1151-24	11.1
29ROOS	001	0153	BF	P	032	5/26/2021	Girls Bathroom (0153) Sink #3	21E1151-25	1.99
29ROOS	001	0154	BF	P	033	5/26/2021	Boys Bathroom (0154) Sink #1	21E1151-26	1.71
29ROOS	001	0154	BF	P	034	5/26/2021	Boys Bathroom (0154) Sink #2	21E1151-27	2.88
29ROOS	001	0154	BF	P	035	5/26/2021	Boys Bathroom (0154) Sink #3	21E1151-28	4.65
29ROOS	001	A119	WC	P	002	11/24/2020	Bottle Filler Adjacent to Room 119 (0152A)	20K1058-03	8.59
29ROOS	001	0155	BF	P	036	5/26/2021	Mens Faculty Bathroom (0155) Sink	21E1151-29	2.92



Outlet						Sample		Lab Sample ID	Result (ug/L)
Code	Fl	Rm#	OT	P/F	Count	Date	Sample Location Description		
29ROOS	001	0156	BF	P	037	5/26/2021	Womens Faculty Bathroom (0156) Sink	21E1151-30	2.49
29ROOS	00B	0017	BF	P	038	5/26/2021	Boys Bathroom (0017) Sink Faucet #1	21E1151-31	1.32
29ROOS	00B	0017	BF	P	039	5/26/2021	Boys Bathroom (0017) Sink Faucet #2	21E1151-32	3.58
29ROOS	00B	0017	BF	P	040	5/26/2021	Boys Bathroom (0017) Sink Faucet #3	21E1151-33	2.55
29ROOS	00B	0020	BF	P	041	5/26/2021	Girls Bathroom (0020) Sink #1	21E1151-34	9.62
29ROOS	00B	0020	BF	P	043	5/26/2021	Girls Bathroom (0020) Sink #3	21E1151-35	1.93
29ROOS	00B	0021	KF	P	044	5/26/2021	Faculty Kitchen Caf (0021) Sink	21E1151-36	8.71
29ROOS	00B	0023	WC	P	001	10/28/2020	W.C. Bottle Filler in Cafeteria (0023)	20J1351-01	<1.0
29ROOS	00B	0024	KF	P	045	5/26/2021	Kitchen (0024) Sink #1	21E1151-37	3.76
29ROOS	00B	0024	KF	P	046	5/26/2021	Kitchen (0024) Sink #2	21E1151-38	5.55
29ROOS	00B	0024	KF	P	047	5/26/2021	Kitchen (0024) Sink #3	21E1151-39	18.0
29ROOS	00B	0024	KF	P	048	5/26/2021	Kitchen (0024) Sink #4	21E1151-40	9.20
29ROOS	00B	0024	KF	P	049	5/26/2021	Kitchen (0024) Sink #5	21E1151-41	7.01
29ROOS	00B	0024	KF	P	050	5/26/2021	Kitchen (0024) Sink #6	21E1151-42	2.39
29ROOS	00B	0024	KF	P	051	5/26/2021	Kitchen (0024) Sink #7	21E1151-43	2.59
29ROOS	00B	0024	KF	P	052	5/26/2021	Kitchen (0024) Sink #8	21E1151-44	2.65
29ROOS	00B	0024	KF	P	053	5/26/2021	Kitchen (0024) Sink #9	21E1151-45	12.9
29ROOS	00B	0030	BF	P	054	5/26/2021	Kitchen Staff Bathroom (0030) Sink #1	21E1151-46	16.8
29ROOS	00B	0030	BF	P	055	5/26/2021	Kitchen Staff Bathroom Sink #2	21E1151-47	5.33
29ROOS	001	0199K	BF	P	060	5/26/2021	Storage Room (0199K) Bathroom Sink	21E1151-52RE1	23400
29ROOS	001	0187	CF	P	056	5/26/2021	Room 140 (0187) Sink Faucet #1	21E1151-48	30.2
29ROOS	001	0187	CF	P	057	5/26/2021	Room 140 (0187) Sink Faucet #2	21E1151-49	11.1
29ROOS	001	0187	CF	P	058	5/26/2021	Room 140 (0187) Sink Faucet #4	21E1151-50	223
29ROOS	001	0186	CF	P	059	5/26/2021	Room 142 (0186) Sink Faucet #2	21E1151-51	6.94
29ROOS	001	0185	CF	P	061	5/26/2021	Room 144 (0185) Sink Faucet #2	21E1151-53	8.05
29ROOS	001	0185	CF	P	062	5/26/2021	Room 144 (0185) Sink Faucet #3	21E1151-54	6.16
29ROOS	001	0172	BF	P	063	5/26/2021	Men's Bathroom (0172) Sink	21E1151-55	4.68
29ROOS	001	0173	BF	P	064	5/26/2021	Women's Bathroom (0173) Sink	21E1151-56	2.93
29ROOS	001	A150	WC	P	003	11/24/2020	W.C. Bottle Filler Adj. to Room 150 (0174)	20K1058-04	<1.0
29ROOS	001	0171	BF	P	065	5/26/2021	Boys Bathroom (0171) Sink #1	21E1151-57	247
29ROOS	002	0281	BF	P	066	5/26/2021	Room 251/Staff Lounge Bathroom (0281) Sink #1	21E1151-58	2.35
29ROOS	002	0281	BF	P	067	5/26/2021	Room 251/Staff Lounge Bathroom (0281) Sink #2	21E1151-59	18.5



Code	Fl	Rm#	OT	Outlet		Sample		Lab Sample ID	Result (ug/L)
				P/F	Count	Date	Sample Location Description		
29ROOS	002	0268	CF	P	068	5/26/2021	Library (0268) Work Room Sink	21E1151-60	2.33
29ROOS	002	0208	BF	P	069	5/26/2021	Staff Lounge (0206) Bathroom Sink	21E1151-61	4.60
29ROOS	002	0206A	BF	P	074	5/26/2021	Staff (Mens?) Bathroom (0206A) Sink	21E1151-65	3.31
29ROOS	002	0206A	BF	P	071	5/26/2021	Storage Room (0206A) Bathroom Sink #3	21E1151-62	581
29ROOS	002	0206A	BF	P	072	5/26/2021	Storage Room (0206A) Bathroom Sink #4	21E1151-63RE1	1660
29ROOS	002	A0217	WC	P	073	5/26/2021	W.C. Bottle Filler Across from Room 202 (0217)	21E1151-64	<1.0
29ROOS	002	0210A	BF	P	075	5/26/2021	Main Office Staff Bathroom (0210A) Sink	21E1151-66	1.04
29ROOS	002	0212A	BF	P	076	5/26/2021	Principal's Office Bathroom (0212A) Sink	21E1151-67	2.31
29ROOS	002	0239	BF	P	077	5/26/2021	Boys Bathroom (0239) Sink #1	21E1151-68	4.75
29ROOS	002	0239	BF	P	078	5/26/2021	Boys Bathroom (0239) Sink #2	21E1151-69	3.69
29ROOS	002	0239	BF	P	079	5/26/2021	Boys Bathroom (0239) Sink #3	21E1151-70	6.40
29ROOS	002	0242	NS	P	080	5/26/2021	Nurse's Office/208 Sink	21E1151-71	3.62
29ROOS	002	0242F	BF	P	081	5/26/2021	Nurse's Office/208 Bathroom Sink	21E1151-72	4.00
29ROOS	002	A209	WC	P	004	11/24/2020	Bottle Filler Across from Room 209 (0243)	20K1058-05	<1.0
29ROOS	002	0255	BF	P	082	5/26/2021	Women's Bathroom (0255) Sink #1	21E1151-73	3.37
29ROOS	002	0255	BF	P	083	5/26/2021	Women's Bathroom (0255) Sink #2	21E1151-74	1.76
29ROOS	002	0255	BF	P	084	5/26/2021	Women's Bathroom (0255) Sink #3	21E1151-75	18.9
29ROOS	002	A0257	WC	P	085	5/26/2021	W.C. Bottle Filler Across from 219 (0257)	21E1151-76	<1.0
29ROOS	002	0256	BF	P	086	5/26/2021	Girls Bathroom (0256) Sink #1	21E1151-77	1.33
29ROOS	002	0256	BF	P	087	5/26/2021	Girls Bathroom (0256) Sink #2	21E1151-78	3.62
29ROOS	002	0256	BF	P	088	5/26/2021	Girls Bathroom (0256) Sink #3	21E1151-79	60.9
29ROOS	003	0336	BF	P	089	5/26/2021	Womens Bathroom (0336) Across from 323 Sink #1	21E1151-80	10.8
29ROOS	003	0336	BF	P	090	5/26/2021	Womens Bathroom (0336) Across from 323 Sink #2	21E1151-81	3.33
29ROOS	003	A314	WC	P	005	11/24/2020	Bottle Filler Adjacent to Room 314 (0324)	20K1058-06	<1.0
29ROOS	003	0321	CF	P	091	5/26/2021	Room 312A (0321) Storage/Office Sink	21E1151-82RE1	1780
29ROOS	003	0308	BF	P	092	5/26/2021	Mens Staff Bathroom (0308) Sink #1	21E1151-83	10.0
29ROOS	003	0308	BF	P	094	5/26/2021	Mens Staff Bathroom (0308) Sink #2	21E1151-84	6.12
29ROOS	003	0308	BF	P	095	5/26/2021	Mens Staff Bathroom (0308) Sink #3	21E1151-85	10.6
29ROOS	003	0308	BF	P	096	5/26/2021	Mens Staff Bathroom (0308) Sink #4	21E1151-86	5.12
29ROOS	003	0304	CF	P	097	5/26/2021	Room 301B (0304) Prep Room Sink	21E1151-87	8.14
29ROOS	003	A0306	WC	P	098	5/26/2021	W.C. Bottle Filler Adj. to Room 303 (0306)	21E1151-88	<1.0
29ROOS	003	0302	CF	P	099	5/26/2021	Room 301 (0302) Teacher's Sink Faucet #1	21E1151-89	54.3



		Outlet				Sample			
Code	Fl	Rm#	OT	P/F	Count	Date	Sample Location Description	Lab Sample ID	Result (ug/L)
29ROOS	003	0302	CF	P	100	5/26/2021	Room 301 (0302) Teacher's Sink Faucet #2	21E1151-90	223