



**A NOTICE TO PARENTS, GUARDIANS, and STAFF**  
*Saunders Trades and Technical High School*  
**Lead Testing of School Drinking Water**  
*August 30, 2021*

Safe and healthy school environments can foster healthy and successful children. To protect public health, the Public Health Law and New York State Health Department (NYSDOH) regulations require that all public schools and boards of cooperative educational services (BOCES) test lead levels in water from every outlet that is being used, or could potentially be used, for drinking or cooking. If lead is found at any water outlet at levels above 15 parts per billion (ppb), which is equal to 15 micrograms per liter (µg/L), the NYSDOH requires that the school take action to reduce the exposure to lead.

**What is first draw testing of school drinking water for lead?**

The “on-again, off-again” nature of water use at most schools can raise lead levels in school drinking water. Water that remains in pipes overnight, over a weekend, or over vacation periods stays in contact with lead pipes or lead solder and, as a result, could contain higher levels of lead. This is why schools are required to collect a sample after the water has been sitting in the plumbing system for a certain period of time. This “first draw” sample is likely to show higher levels of lead for that outlet than what you would see if you sampled after using the water continuously. However, even if the first draw sample does not reflect what you would see with continuous usage, it is still important because it can identify outlets that have elevated lead levels.

**What are the results of the first draw testing?**

First draw samples were collected on *March 17, 2021* prior to the start of school. No students were present at the time of sampling. All outlets where water is being used, or could potentially be used, for drinking or cooking were tested. Water in the building remained unused for a minimum of eight hours, and not more than 18 hours, prior to sample collection. All samples were transported and submitted under chain-of-custody protocol to a New York State Department of Health (NYSDOH)-certified laboratory.

Of the 182 outlets sampled, 41 exceeded the NYSDOH lead action level of 15 ug/L (ppb):

Sample Location	Fixture Type	Lead Concentration (ug/L)	Action Taken
Kitchen	Kitchen Sink	79.4	Posted Do not Drink Sign
Kitchen Serving Area 1 (East)	Kitchen Sink	21.6	Posted Do not Drink Sign
Faculty Dining Across from Room 101	Chilled Water Fountain	51.4	Closed/Shut Water Off
Room 105	Classroom Sink	602	Posted Do not Drink Sign
Room 104B	Classroom Sink	107	Posted Do not Drink Sign
Hallway Adjacent to Girls/B108	Water Fountain	491	Closed/Shut Water Off
Room 107A/Auto Shop	Water Fountain	102	Closed/Shut Water Off
Room 107A/Auto Shop	Classroom Sink	870	Posted Do not Drink Sign
Room 107A/Auto Shop	Classroom Sink	78.7	Posted Do not Drink Sign
Room 107A/Auto Shop	Classroom Sink	77.7	Posted Do not Drink Sign
Room 108A/Auto Shop	Water Fountain	40.2	Closed/Shut Water Off
Room 108A/Auto Shop	Classroom Sink	18.7	Posted Do not Drink Sign

Sample Location	Fixture Type	Lead Concentration (ug/L)	Action Taken
Room 108A/Auto Shop	Classroom Sink	18.8	Posted Do not Drink Sign
Bathroom Adjacent to Room 109A	Bathroom Sink	4730	Posted Do not Drink Sign
Room 109A/Auto Shop	Water Fountain	187	Closed/Shut Water Off
Room 109A/Auto Shop	Classroom Sink	38.2	Posted Do not Drink Sign
Room 233/Music Classroom	Classroom Sink	62.8	Posted DO not Drink Sign
Room 233/Music Storage	Classroom Sink	40.8	Posted DO not Drink Sign
Nurse's Office	Nurse Sink	60.6	Posted DO not Drink Sign
Girls Bathroom/B224	Bathroom Sink	406	Posted DO not Drink Sign
Hallway Adjacent to Girls/B224	Water Fountain	99.0	Posted DO not Drink Sign
Room 206	Classroom Sink	344	Posted DO not Drink Sign
Room 206	Classroom Sink	299	Posted DO not Drink Sign
Hallway Adjacent to Room 222	Water Fountain	39.3	Closed/Shut Water Off
Room 214A	Classroom Sink	460	Posted DO not Drink Sign
Room 216A	Classroom Sink	40.1	Posted DO not Drink Sign
Room 217A	Classroom Sink	28.1	Posted DO not Drink Sign
Room 217A	Classroom Sink	20.9	Posted DO not Drink Sign
Bathroom Adjacent to Room 217A	Bathroom Sink	219	Posted DO not Drink Sign
Bathroom Adjacent to Room 217A	Bathroom Sink	48.0	Posted DO not Drink Sign
Room 218A	Water Fountain	122	Closed/Shut Water Off
Room 218A	Classroom Sink	376	Posted DO not Drink Sign
Room 218A	Classroom Sink	31.2	Posted DO not Drink Sign
Room 218A Bathroom	Bathroom Sink	42.5	Posted DO not Drink Sign
Boys Bathroom/B323	Bathroom Sink	58.2	Posted Do not Drink Sign
Boys Bathroom/B323	Bathroom Sink	20.9	Posted Do not Drink Sign
Room 302	Classroom Sink	21.5	Posted Do not Drink Sign
Room 302	Classroom Sink	19.7	Posted Do not Drink Sign
Room 304	Classroom Sink	39.6	Posted Do not Drink Sign
Room 304	Classroom Sink	314	Posted Do not Drink Sign
Hallway Adjacent to Library (Rear)	Water Fountain	188	Closed/Shut Water Off

### What is being done in response to the results?

Outlets that tested with lead levels above the action level (15 ppb) were removed from service, unless an outlet is a sink faucet needed for handwashing, cleaning or dishwashing. In that case, a sign was posted at the outlet indicating that the sink is not to be used for drinking. Outlets that tested below the action level remain in service with no restrictions. Outlets that tested above the action level will be permanently removed from service or remediated, re-tested and confirmed to be below the action level prior to being placed back in service. Future testing of all water outlets will be conducted approximately every five years as required by the NYSDOH.

### **What are the health effects of lead?**

Lead is a metal that can harm children and adults when it gets into their bodies. Lead is a known neurotoxin, particularly harmful to the developing brain and nervous system of children under 6 years old. Lead can harm a young child's growth, behavior, and ability to learn. Lead exposure during pregnancy may contribute to low birth weight and developmental delays in infants. There are many sources of lead exposure in the environment, and it is important to reduce all lead exposures as much as possible. Water testing helps identify and correct possible sources of lead that contribute to exposure from drinking water.

### **What are the other sources of lead exposure?**

Lead is a metal that has been used for centuries for many purposes, resulting in widespread distribution in the environment. Major sources of lead exposure include lead-based paint in older housing, and lead that built up over decades in soil and dust due to historical use of lead in gasoline, paint, and manufacturing. Lead can also be found in a number of consumer products, including certain types of pottery, pewter, brass fixtures, foods, plumbing materials, and cosmetics. Lead seldom occurs naturally in water supplies but drinking water could become a possible source of lead exposure if the building's plumbing contains lead. The primary source of lead exposure for most children with elevated blood-lead levels is lead-based paint.

### **Should your child be tested for lead?**

The risk to an individual child from past exposure to elevated lead in drinking water depends on many factors; for example, a child's age, weight, amount of water consumed, and the amount of lead in the water. Children may also be exposed to other significant sources of lead including paint, soil and dust. Since blood lead testing is the only way to determine a child's blood lead level, parents should discuss their child's health history with their child's physician to determine if blood lead testing is appropriate. Pregnant women or women of childbearing age should also consider discussing this matter with their physician.

### **Additional Resources**

#### **For more information regarding the testing program or sampling results:**

Contact Jennifer Deschaine at (914) 376-8008, or go to our school website:

<https://www.yonkerspublicschools.org/drinking-water-safety>

#### **For information about lead in school drinking water, go to:**

[http://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/lead/lead\\_testing\\_of\\_school\\_drinking\\_water.htm](http://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/lead/lead_testing_of_school_drinking_water.htm)

<http://www.p12.nysed.gov/facplan/LeadTestinginSchoolDrinkingWater.html>

#### **For information about NYS Department of Health Lead Poisoning Prevention, go to:**

<http://www.health.ny.gov/environmental/lead/>

#### **For more information on blood lead testing and ways to reduce your child's risk of exposure to lead, see "What Your Child's Blood Lead Test Means":**

<http://www.health.ny.gov/publications/2526/> (available in ten languages).



**AVISO PARA LOS PADRES, TUTORES Y PERSONAL**  
*Escuela Saunders Trades and Technical High School*  
**Prueba de plomo en el agua potable de las escuelas**  
*August 30, 2021*

Los entornos escolares seguros y saludables pueden fomentar niños saludables y exitosos. Para proteger la salud pública, las regulaciones de la Ley de Salud Pública y del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) requieren que todas las escuelas públicas y juntas de servicios educativos cooperativos (BOCES) prueben los niveles de plomo en el agua de cada toma de corriente que se esté utilizando o que pueda usarse, para beber o cocinar. Si se encuentra plomo en cualquier salida de agua a niveles superiores a 15 partes por millón (ppb), lo que equivale a 15 microgramos por litro ( $\mu\text{g} / \text{L}$ ), el NYSDOH requiere que la escuela tome medidas para reducir la exposición al plomo.

**¿Cuál es la primera prueba de extracción de plomo en el agua potable de las escuelas?**

La naturaleza "intermitente, intermitente" del uso del agua en la mayoría de las escuelas puede elevar los niveles de plomo en el agua potable de las escuelas. El agua que permanece en las tuberías durante la noche, durante un fin de semana o durante los períodos de vacaciones permanece en contacto con las tuberías de plomo o soldaduras de plomo y, como resultado, podría contener niveles más altos de plomo. Es por eso que las escuelas deben recolectar una muestra después de que el agua haya estado en el sistema de plomería durante un cierto período de tiempo. Es probable que esta muestra de "primera extracción" muestre niveles más altos de plomo para esa salida de lo que vería si tomara la muestra después de usar el agua continuamente. Sin embargo, incluso si la primera muestra de extracción no refleja lo que vería con el uso continuo, sigue siendo importante porque puede identificar puntos de venta que tienen niveles elevados de plomo.

**¿Cuáles son los resultados de la primera prueba de sorteo?**

Las primeras muestras de extracción se recogieron en *17 de marzo de 2021* antes del inicio de clases. No hubo estudiantes presentes en el momento de la muestra. Se analizaron todos los puntos de venta donde se usa agua, o podría usarse potencialmente, para beber o cocinar. El agua del edificio no se utilizó durante un mínimo de ocho horas y no más de 18 horas antes de la recolección de la muestra. Todas las muestras fueron transportadas y enviadas bajo el protocolo de cadena de custodia a un laboratorio certificado por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH).

Del 182 puntos de venta muestreados, 41 superó el nivel de acción de plomo del NYSDOH de 15  $\mu\text{g} / \text{L}$  (ppb):

Ubicación de la muestra	Tipo de accesorio	Concentración de plomo ( $\mu\text{g} / \text{L}$ )	Acción tomada
Cocina	Fregadero de Cocina	79.4	Señalización de NO BEBER
área De Servicio De La Cocina 1 (East)	Fregadero de Cocina	21.6	Señalización de NO BEBER
Facultad Comedor Frente A Cuarto 101	Enfriado Fuente de Agua	51.4	Apagado/Apagado El Agua
Cuarto 105	Fregadero De Salon De Clase	602	Señalización de NO BEBER
Cuarto 104B	Fregadero De Salon De Clase	107	Señalización de NO BEBER
Pasillo Adyacente A Niñas/B108	Fuente de Agua	491	Apagado/Apagado El Agua
Cuarto 107A/Taller De Coches	Fuente de Agua	102	Apagado/Apagado El Agua

<b>Ubicación de la muestra</b>	<b>Tipo de accesorio</b>	<b>Concentración de plomo (ug / L)</b>	<b>Acción tomada</b>
Cuarto 107A/Taller De Coches	Fregadero De Salon De Clase	870	Señalización de NO BEBER
Cuarto 107A/Taller De Coches	Fregadero De Salon De Clase	78.7	Señalización de NO BEBER
Cuarto 107A/Taller De Coches	Fregadero De Salon De Clase	77.7	Señalización de NO BEBER
Cuarto 108A/Taller De Coches	Fuente de Agua	40.2	Apagado/Apagado El Agua
Cuarto 108A/Taller De Coches	Fregadero De Salon De Clase	18.7	Señalización de NO BEBER
Cuarto 108A/Taller De Coches	Fregadero De Salon De Clase	18.8	Señalización de NO BEBER
Baño Adyacente A Cuarto 109A	Fregadero de Baño	4730	Señalización de NO BEBER
Cuarto 109A/Taller De Coches	Fuente de Agua	187	Apagado/Apagado El Agua
Cuarto 109A/Taller De Coches	Fregadero De Salon De Clase	38.2	Señalización de NO BEBER
Cuarto 233/Salón De La Música	Fregadero De Salon De Clase	62.8	Señalización de NO BEBER
Cuarto 233/Almacenamiento De Música	Fregadero De Salon De Clase	40.8	Señalización de NO BEBER
Oficina de Enfermera	Nurse Sink	60.6	Señalización de NO BEBER
Niñas Baño /B224	Fregadero de Baño	406	Señalización de NO BEBER
Pasillo Adyacente A Niñas/B224	Fuente de Agua	99.0	Señalización de NO BEBER
Cuarto 206	Fregadero De Salon De Clase	344	Señalización de NO BEBER
Cuarto 206	Fregadero De Salon De Clase	299	Señalización de NO BEBER
Pasillo Adyacente A Cuarto 222	Fuente de Agua	39.3	Apagado/Apagado El Agua
Cuarto 214A	Fregadero De Salon De Clase	460	Señalización de NO BEBER
Cuarto 216A	Fregadero De Salon De Clase	40.1	Señalización de NO BEBER
Cuarto 217A	Fregadero De Salon De Clase	28.1	Señalización de NO BEBER
Cuarto 217A	Fregadero De Salon De Clase	20.9	Señalización de NO BEBER
Baño Adyacente A Cuarto 217A	Fregadero de Baño	219	Señalización de NO BEBER
Baño Adyacente A Cuarto 217A	Fregadero de Baño	48.0	Señalización de NO BEBER
Cuarto 218A	Fuente de Agua	122	Apagado/Apagado El Agua
Cuarto 218A	Fregadero De Salon De Clase	376	Señalización de NO BEBER
Cuarto 218A	Fregadero De Salon De Clase	31.2	Señalización de NO BEBER
Cuarto 218A Baño	Fregadero de Baño	42.5	Señalización de NO BEBER
Baño De Niños/B323	Fregadero de Baño	58.2	Señalización de NO BEBER
Baño De Niños/B323	Fregadero de Baño	20.9	Señalización de NO BEBER
Cuarto 302	Fregadero De Salon De Clase	21.5	Señalización de NO BEBER

Ubicación de la muestra	Tipo de accesorio	Concentración de plomo (ug / L)	Acción tomada
Cuarto 302	Fregadero De Salon De Clase	19.7	Señalización de NO BEBER
Cuarto 304	Fregadero De Salon De Clase	39.6	Señalización de NO BEBER
Cuarto 304	Fregadero De Salon De Clase	314	Señalización de NO BEBER
Pasillo Adyacente A Biblioteca (Parte Trasera)	Fuente de Agua	188	Apagado/Apagado El Agua

### ¿Qué se está haciendo en respuesta a los resultados?

Los enchufes que probaron con niveles de plomo por encima del nivel de acción (15 ppb) fueron retirados del servicio, a menos que un enchufe sea un grifo de fregadero necesario para lavarse las manos, limpiar o lavar platos. En ese caso, se colocó un letrero en la salida que indica que el fregadero no se debe usar para beber. Los puntos de venta que probaron por debajo del nivel de acción permanecen en servicio sin restricciones. Los puntos de venta que se probaron por encima del nivel de acción se retirarán permanentemente del servicio o se repararán, se volverán a probar y se confirmará que están por debajo del nivel de acción antes de volver a ponerse en servicio. Las pruebas futuras de todas las salidas de agua se realizarán aproximadamente cada cinco años, según lo requiera el NYSDOH.

### ¿Cuáles son los efectos del plomo en la salud?

El plomo es un metal que puede dañar a niños y adultos cuando entra en sus cuerpos. El plomo es una neurotoxina conocida, particularmente dañina para el cerebro y el sistema nervioso en desarrollo de los niños menores de 6 años. El plomo puede dañar el crecimiento, el comportamiento y la capacidad de aprendizaje de un niño pequeño. La exposición al plomo durante el embarazo puede contribuir al bajo peso al nacer y a retrasos en el desarrollo de los bebés. Hay muchas fuentes de exposición al plomo en el medio ambiente y es importante reducir todas las exposiciones al plomo tanto como sea posible. Las pruebas de agua ayudan a identificar y corregir posibles fuentes de plomo que contribuyen a la exposición del agua potable.

### ¿Cuáles son las otras fuentes de exposición al plomo?

El plomo es un metal que se ha utilizado durante siglos para muchos propósitos, lo que resulta en una distribución generalizada en el medio ambiente. Las principales fuentes de exposición al plomo incluyen la pintura a base de plomo en viviendas antiguas y el plomo que se acumuló durante décadas en el suelo y el polvo debido al uso histórico de plomo en la gasolina, la pintura y la fabricación. El plomo también se puede encontrar en varios productos de consumo, incluidos ciertos tipos de cerámica, peltre, accesorios de latón, alimentos, materiales de plomería y cosméticos. El plomo rara vez se encuentra naturalmente en los suministros de agua, pero el agua potable podría convertirse en una posible fuente de exposición al plomo si las tuberías del edificio contienen plomo. La principal fuente de exposición al plomo para la mayoría de los niños con niveles elevados de plomo en sangre es la pintura a base de plomo.

### ¿Debería hacerse la prueba de plomo a su hijo?

El riesgo de que un niño haya estado expuesto en el pasado a niveles elevados de plomo en el agua potable depende de muchos factores; por ejemplo, la edad, el peso, la cantidad de agua consumida y la cantidad de plomo en el agua de un niño. Los niños también pueden estar expuestos a otras fuentes importantes de plomo, como pintura, tierra y polvo. Dado que la prueba de plomo en sangre es la única forma de determinar el nivel de plomo en sangre de un niño, los padres deben discutir el historial médico de su hijo con el médico de su hijo para determinar si la prueba de plomo en sangre es

apropiada. Las mujeres embarazadas o en edad fértil también deben considerar discutir este asunto con su médico.

## **Recursos adicionales**

**Para obtener más información sobre el programa de pruebas o los resultados de las muestras:**

Comuníquese con Jennifer Deschaine al (914) 376-8008, o visite el sitio web de nuestra escuela:

<https://www.yonkerspublicschools.org/drinking-water-safety>

**Para obtener información sobre el plomo en el agua potable de las escuelas, visite:**

[http://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/lead/lead\\_testing\\_of\\_school\\_drinking\\_water.htm](http://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/lead/lead_testing_of_school_drinking_water.htm)

<http://www.p12.nysed.gov/facplan/LeadTestinginSchoolDrinkingWater.html>

**Para obtener información sobre la prevención del envenenamiento por plomo del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, visite:**

<http://www.health.ny.gov/environmental/lead/>

**Para obtener más información sobre las pruebas de plomo en sangre y las formas de reducir el riesgo de exposición al plomo de su hijo, consulte "Qué significa la prueba de plomo en sangre de su hijo":**

<http://www.health.ny.gov/publications/2526/> (disponible en diez idiomas)



Code	Fl	Rm#	OT	P/F	Outlet	Sample	Sample Location Description	Lab Sample ID	Result
					Count	Date			(ug/L)
33SAUN	001	A116	WC	P	006	3/17/2021	Water Chiller Fountain Adj. to Room 116	21C0836-01	<1.0
33SAUN	001	A116	WC	P	007	3/17/2021	Bottle Filler Adj. to Room 116	21C0836-02	<1.0
33SAUN	001	L17	BF	P	008	3/17/2021	West Girls Bathroom/L17 Sink #1	21C0836-03	<1.0
33SAUN	001	L17	BF	P	009	3/17/2021	West Girls Bathroom/L17 Sink #2	21C0836-04	6.44
33SAUN	001	L16	BF	P	010	3/17/2021	West Boys Bathroom/L16 Sink #1	21C0836-05	2.24
33SAUN	001	L16	BF	P	011	3/17/2021	West Boys Bathroom/L16 Sink #2	21C0836-06	3.01
33SAUN	001	L15	BF	P	012	3/17/2021	West Staff Bathroom/L15 Sink	21C0836-07	1.08
33SAUN	001	116	CF	P	013	3/17/2021	Room 116 Classroom Sink	21C0836-08	<1.0
33SAUN	001	117	CF	P	014	3/17/2021	Room 117 Classroom Sink	21C0836-09	1.15
33SAUN	002	L117	BF	P	015	3/17/2021	West Girls Bathroom/L117 Sink #1	21C0836-10	<1.0
33SAUN	002	L117	BF	P	016	3/17/2021	West Girls Bathroom/L117 Sink #2	21C0836-11	<1.0
33SAUN	002	L116	BF	P	017	3/17/2021	West Boys Bathroom/L116 Sink #1	21C0836-12	<1.0
33SAUN	002	119	BF	P	018	3/17/2021	Room 119 Bathroom Sink	21C0836-13	<1.0
33SAUN	002	A237	WC	P	019	3/17/2021	Water Chiller Fountain Adj. to Room 237	21C0836-14	<1.0
33SAUN	002	A237	WC	P	020	3/17/2021	Bottle Filler Adj. to Room 237	21C0836-15	<1.0
33SAUN	002	239	CF	P	021	3/17/2021	Room 239 Classroom Sink	21C0836-16	1.85
33SAUN	002	113	CF	P	022	3/17/2021	Room 113 Classroom Sink (237 office)	21C0836-17	<1.0
33SAUN	002	240	CF	P	023	3/17/2021	Room 240 Classroom Sink	21C0836-18	<1.0
33SAUN	003	L219	BF	P	024	3/17/2021	West Girls Bathroom/L219 Sink #1	21C0836-19	14.1
33SAUN	003	L219	BF	P	025	3/17/2021	West Girls Bathroom/L219 Sink #2	21C0836-20	1.93
33SAUN	003	L218	BF	P	026	3/17/2021	West Boys Bathroom/L218 Sink #1	21C0836-21	1.76
33SAUN	003	L218	BF	P	027	3/17/2021	West Boys Bathroom/L218 Sink #2	21C0836-22	2.78
33SAUN	003	L216	BF	P	028	3/17/2021	West Faculty Bathroom/L216 Sink	21C0836-23	<1.0
33SAUN	003	320	CF	P	029	3/17/2021	Room 320 Classroom Sink	21C0836-24	<1.0
33SAUN	003	A320	WC	P	030	3/17/2021	Water Chiller Fountain Adj. to Room 320	21C0836-25	<1.0
33SAUN	003	A320	WC	P	031	3/17/2021	Bottle Filler Adj. to Room 320	21C0836-26	<1.0
33SAUN	003	323	CF	P	032	3/17/2021	Room 323 Classroom Sink	21C0836-27	<1.0
33SAUN	001	B120	CF	P	033	3/17/2021	Custodial Office/B120 Sink	21C0836-28	3.23
33SAUN	001	B121	BF	P	034	3/17/2021	Custodial Locker Rm/B121 Bathroom Sink	21C0836-29	3.43
33SAUN	001	FAC	BF	P	035	3/17/2021	Cafeteria Staff Bathroom Sink	21C0836-30	6.26
33SAUN	001	KIT	IM	P	036	3/17/2021	Ice Maker in Kitchen	21C0836-31	<1.0
33SAUN	001	KIT	KF	P	037	3/17/2021	Kitchen Sink #1	21C0836-32	<1.0



Code	Fl	Rm#	OT	P/F	Outlet Count	Sample Date	Sample Location Description	Lab Sample ID	Result (ug/L)
33SAUN	001	KIT	KF	P	038	3/17/2021	Kitchen Sink #2	21C0836-33	<1.0
33SAUN	001	KIT	KF	P	039	3/17/2021	Kitchen Sink #3	21C0836-34	1.94
33SAUN	001	KIT	ST	P	040	3/17/2021	Kitchen Steamer	21C0836-35	9.60
33SAUN	001	KIT	KF	P	041	3/17/2021	Kitchen Sink #4	21C0836-36	1.18
<b>33SAUN</b>	<b>001</b>	<b>KIT</b>	<b>KF</b>	<b>P</b>	<b>042</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Kitchen Sink #5</b>	<b>21C0836-37</b>	<b>79.4</b>
33SAUN	001	SRV	KF	P	043	3/17/2021	Serving Area 2 (W) Sink	21C0836-38	3.56
33SAUN	001	CKIT	KF	P	044	3/17/2021	Kitchen Sink #6	21C0836-39	2.00
33SAUN	001	CKIT	KF	P	045	3/17/2021	Kitchen Sink #7	21C0836-40	<1.0
33SAUN	001	CKIT	KF	P	046	3/17/2021	Kitchen Sink #8	21C0836-41	<1.0
33SAUN	001	CKIT	KF	P	047	3/17/2021	Kitchen Sink #9	21C0836-42	<1.0
33SAUN	001	CKIT	KF	P	048	3/17/2021	Kitchen Sink #10	21C0836-43	<1.0
33SAUN	001	CKIT	KF	P	049	3/17/2021	Kitchen Sink #11	21C0836-44	<1.0
33SAUN	001	CKIT	KF	P	050	3/17/2021	Dishwashing Sink (Goose Washer)	21C0836-45	<1.0
<b>33SAUN</b>	<b>001</b>	<b>SRV</b>	<b>KF</b>	<b>P</b>	<b>051</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Serving Area 1 (E) Sink</b>	<b>21C0836-46</b>	<b>21.6</b>
<b>33SAUN</b>	<b>001</b>	<b>FAC</b>	<b>WC</b>	<b>P</b>	<b>052</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Water Chiller in Faculty Dining</b>	<b>21C0836-47</b>	<b>51.4</b>
33SAUN	001	A101	WC	P	053	3/17/2021	Water Chiller Fountain Across from Room 101	21C0836-48	<1.0
33SAUN	001	A101	WC	P	001	12/16/2020	Bottle Filler Across from Room 101	20L0849-03	<1.0
33SAUN	001	105	CF	P	054	3/17/2021	Room 105 Sink #1	21C0836-49	10.2
<b>33SAUN</b>	<b>001</b>	<b>105</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>055</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 105 Sink #2</b>	<b>21C0836-50</b>	<b>602</b>
33SAUN	001	103	BF	P	056	3/17/2021	Bathroom Sink in Graphics Rm/103	21C0836-51	2.84
<b>33SAUN</b>	<b>001</b>	<b>104B</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>057</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 104B Sink #1</b>	<b>21C0836-52</b>	<b>107</b>
33SAUN	001	104B	CF	P	058	3/17/2021	Room 104B Sink #2	21C0836-53	1.71
33SAUN	001	AB108	WC	P	060	3/17/2021	Water Chiller Fountain Adj. to Girls/B108	21C0836-54	<1.0
33SAUN	001	AB108	WC	P	003	1/14/2021	Bottle Filler Adjacent to Girls/B108	21A0531-01	<1.0
<b>33SAUN</b>	<b>001</b>	<b>AB108</b>	<b>DW</b>	<b>P</b>	<b>059</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Drinking Fountain (OLD) Adj. to Girls/B108</b>	<b>21C0836-55</b>	<b>491</b>
33SAUN	001	B108	BF	P	061	3/17/2021	Girls Bathroom/B108 Sink #1	21C0836-56	1.86
33SAUN	001	B108	BF	P	062	3/17/2021	Girls Bathroom/B108 Sink #2	21C0836-57	<1.0
33SAUN	001	B108	BF	P	063	3/17/2021	Girls Bathroom/B108 Sink #3	21C0836-58	1.88
33SAUN	001	B108	BF	P	064	3/17/2021	Girls Bathroom/B108 Sink #4	21C0836-59	4.09
33SAUN	001	B108	BF	P	065	3/17/2021	Girls Bathroom/B108 Sink #5	21C0836-60	4.77
33SAUN	001	B107	BF	P	066	3/17/2021	Gender Neutral Bathroom Sink	21C0836-61	2.58
33SAUN	001	B110	BF	P	067	3/17/2021	Boys Bathroom/B110 Sink #1	21C0836-62	1.35



Code	Fl	Rm#	OT	P/F	Outlet	Sample	Sample Location Description	Lab Sample ID	Result
					Count	Date			(ug/L)
33SAUN	001	B110	BF	P	068	3/17/2021	Boys Bathroom/B110 Sink #2	21C0836-63	2.64
33SAUN	001	B110	BF	P	069	3/17/2021	Boys Bathroom/B110 Sink #3	21C0836-64	1.62
33SAUN	001	B110	BF	P	070	3/17/2021	Boys Bathroom/B110 Sink #4	21C0836-65	<1.0
33SAUN	001	BLR	BF	P	071	3/17/2021	Boys Coach Bathroom Sink	21C0836-66	3.44
33SAUN	001	BLR	BF	P	072	3/17/2021	Boys Locker Room Bathroom Sink #1	21C0836-67	1.59
33SAUN	001	ABLR	DW	P	073	3/17/2021	Water Fountain Adjacent to Boys Locker Room	21C0836-68	7.68
<b>33SAUN</b>	<b>001</b>	<b>107A</b>	<b>DW</b>	<b>P</b>	<b>074</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 107A Fountain</b>	<b>21C0836-69</b>	<b>102</b>
<b>33SAUN</b>	<b>001</b>	<b>107A</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>075</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 107A Classroom Faucet #1</b>	<b>21C0836-70</b>	<b>870</b>
<b>33SAUN</b>	<b>001</b>	<b>107A</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>076</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 107A Classroom Faucet #2</b>	<b>21C0836-71</b>	<b>78.7</b>
<b>33SAUN</b>	<b>001</b>	<b>107A</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>077</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 107A Classroom Faucet #3</b>	<b>21C0836-72</b>	<b>77.7</b>
33SAUN	001	107A	CF	P	078	3/17/2021	Room 107A Classroom Faucet #4	21C0836-73	6.62
33SAUN	001	107A	BF	P	079	3/17/2021	Room 107A Bathroom Sink	21C0836-74	2.67
<b>33SAUN</b>	<b>001</b>	<b>108A</b>	<b>DW</b>	<b>P</b>	<b>080</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 108A Fountain</b>	<b>21C0836-75</b>	<b>40.2</b>
33SAUN	001	108A	CF	P	081	3/17/2021	Room 108A Classroom Faucet #1	21C0836-76	4.99
<b>33SAUN</b>	<b>001</b>	<b>108A</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>082</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 108A Classroom Faucet #2</b>	<b>21C0836-77</b>	<b>18.7</b>
<b>33SAUN</b>	<b>001</b>	<b>108A</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>083</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 108A Classroom Faucet #3</b>	<b>21C0836-78</b>	<b>18.8</b>
33SAUN	001	108A	CF	P	084	3/17/2021	Room 108A Classroom Faucet #4	21C0836-79	3.87
33SAUN	001	108A	BF	P	085	3/17/2021	Room 108A Bathroom Sink	21C0836-80	2.09
33SAUN	001	A108A	WC	P	086	3/17/2021	Water Chiller Fountain Adjacent to Auto Shop/108A	21C0836-81	<1.0
33SAUN	001	A108A	WC	P	004	1/14/2021	Bottle Filler Adjacent to Auto Shop/108A	21A0531-02	<1.0
<b>33SAUN</b>	<b>001</b>	<b>A109A</b>	<b>BF</b>	<b>P</b>	<b>087</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Bathroom Adj. to Room 109A Sink</b>	<b>21C0836-82RE1</b>	<b>4730</b>
<b>33SAUN</b>	<b>001</b>	<b>109A</b>	<b>DW</b>	<b>P</b>	<b>088</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 109A Fountain</b>	<b>21C0836-83</b>	<b>187</b>
<b>33SAUN</b>	<b>001</b>	<b>109A</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>089</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 109A Classroom Faucet #1</b>	<b>21C0836-84</b>	<b>38.2</b>
33SAUN	001	109A	CF	P	090	3/17/2021	Room 109A Classroom Faucet #2	21C0836-85	4.77
33SAUN	001	109A	CF	P	091	3/17/2021	Room 109A Classroom Faucet #3	21C0836-86	12.5
33SAUN	001	109A	CF	P	092	3/17/2021	Room 109A Classroom Faucet #4	21C0836-87	8.52
33SAUN	001	109A	BF	P	093	3/17/2021	Room 109A Bathroom Sink	21C0836-88	3.73
33SAUN	001	GLR	BF	P	094	3/17/2021	Girls Locker Room Bathroom Sink #1	21C0836-89	2.90
33SAUN	001	GLR	BF	P	095	3/17/2021	Girls Locker Room Bathroom Sink #2	21C0836-90	2.91
33SAUN	001	GLR	BF	P	096	3/17/2021	Girls Coach Bathroom Sink	21C0835-01	<1.0
33SAUN	001	111	CF	P	097	3/17/2021	Room 111 Classroom Sink #1	21C0835-02	4.49
33SAUN	001	111	CF	P	098	3/17/2021	Room 111 Classroom Sink #2	21C0835-03	5.07



Code	Fl	Rm#	OT	P/F	Outlet Count	Sample Date	Sample Location Description	Lab Sample ID	Result (ug/L)
33SAUN	001	113	CF	P	099	3/17/2021	Room 113 Classroom Sink	21C0835-04	2.76
<b>33SAUN</b>	<b>002</b>	<b>233</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>100</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 233/Music Classroom Sink</b>	<b>21C0835-05</b>	<b>62.8</b>
<b>33SAUN</b>	<b>002</b>	<b>233</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>101</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 233/Music Storage Sink</b>	<b>21C0835-06</b>	<b>40.8</b>
33SAUN	002	NUR	BF	P	102	3/17/2021	Nurse's Office Bathroom Sink	21C0835-07	<1.0
<b>33SAUN</b>	<b>002</b>	<b>NUR</b>	<b>NS</b>	<b>P</b>	<b>103</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Nurse's Office Sink</b>	<b>21C0835-08</b>	<b>60.6</b>
33SAUN	002	A234	WC	P	104	3/17/2021	Water Chiller Fountain Adj. to Room 234	21C0835-09	<1.0
33SAUN	002	A234	WC	P	105	3/17/2021	Bottle Filler Adj. to Room 234	21C0835-10	<1.0
33SAUN	002	234	CF	P	106	3/17/2021	Room 234 Classroom Sink	21C0835-11	12.9
33SAUN	002	B224	BF	P	107	3/17/2021	Girls Bathroom/B224 Sink #1	21C0835-12	3.60
33SAUN	002	B224	BF	P	108	3/17/2021	Girls Bathroom/B224 Sink #2	21C0835-13	2.96
33SAUN	002	B224	BF	P	109	3/17/2021	Girls Bathroom/B224 Sink #3	21C0835-14	5.67
33SAUN	002	B224	BF	P	110	3/17/2021	Girls Bathroom/B224 Sink #4	21C0835-15	4.48
<b>33SAUN</b>	<b>002</b>	<b>B224</b>	<b>BF</b>	<b>P</b>	<b>111</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Girls Bathroom/B224 Sink #5</b>	<b>21C0835-16</b>	<b>406</b>
33SAUN	002	B225	BF	P	112	3/17/2021	Womens Bathroom/B225 Sink	21C0835-17	2.23
33SAUN	002	AB224	WC	P	113	3/17/2021	Water Chiller Fountain Adj. to Girls Rm/B224	21C0835-18	<1.0
33SAUN	002	AB224	WC	P	114	3/17/2021	Bottle Filler Adj. to Girls Rm/B224	21C0835-19	<1.0
<b>33SAUN</b>	<b>002</b>	<b>AB224</b>	<b>DW</b>	<b>P</b>	<b>115</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Drinking Fountain (OLD) Adj. to B224</b>	<b>21C0835-20</b>	<b>99.0</b>
33SAUN	002	B227	BF	P	116	3/17/2021	Boys Bathroom/B227 Sink #1	21C0835-21	1.51
33SAUN	002	B227	BF	P	117	3/17/2021	Boys Bathroom/B227 Sink #2	21C0835-22	1.34
33SAUN	002	B227	BF	P	118	3/17/2021	Boys Bathroom/B227 Sink #3	21C0835-23	3.64
33SAUN	002	B227	BF	P	119	3/17/2021	Boys Bathroom/B227 Sink #4	21C0835-24	2.42
33SAUN	002	B226	BF	P	120	3/17/2021	Mens Bathroom/B226 Sink	21C0835-25	1.92
33SAUN	002	B234	KF	P	121	3/17/2021	Main Office/B234 Kitchen Sink	21C0835-26	<1.0
33SAUN	002	B234	KF	P	122	3/17/2021	Conference Room/B234 Sink	21C0835-27	1.81
<b>33SAUN</b>	<b>002</b>	<b>206</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>123</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 206 Classroom Faucet #1</b>	<b>21C0835-28</b>	<b>344</b>
<b>33SAUN</b>	<b>002</b>	<b>206</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>124</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 206 Classroom Faucet #3</b>	<b>21C0835-29</b>	<b>299</b>
33SAUN	002	207	CF	P	125	3/17/2021	Room 207 Classroom Sink	21C0835-30	2.79
33SAUN	002	MEN	BF	P	126	3/17/2021	Faculty Mens Bathroom Sink	21C0835-31	2.58
33SAUN	002	WMN	BF	P	127	3/17/2021	Faculty Womens Bathroom Sink	21C0835-32	4.68
33SAUN	002	FAC	KF	P	128	3/17/2021	Faculty Room Sink	21C0835-33	1.33
33SAUN	002	A222	WC	P	129	3/17/2021	Water Chiller Fountain Adj. to Rm. 222/Faculty	21C0835-34	<1.0
33SAUN	002	A222	WC	P	130	3/17/2021	Bottle Filler Adj. to Rm. 222/Faculty	21C0835-35	<1.0



Code	Fl	Rm#	OT	P/F	Outlet Count	Sample Date	Sample Location Description	Lab Sample ID	Result (ug/L)
<b>33SAUN</b>	<b>002</b>	<b>A222</b>	<b>DW</b>	<b>P</b>	<b>131</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Drinking Fountain (OLD) Adj. to Rm 222</b>	<b>21C0835-36</b>	<b>39.3</b>
<b>33SAUN</b>	<b>002</b>	<b>214A</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>132</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 214A Classroom Faucet #1</b>	<b>21C0835-37</b>	<b>460</b>
33SAUN	002	214A	CF	P	133	3/17/2021	Room 214A Classroom Faucet #2	21C0835-38	6.54
33SAUN	002	214A	CF	P	134	3/17/2021	Room 214A Classroom Faucet #3	21C0835-39	4.88
33SAUN	002	214A	CF	P	135	3/17/2021	Room 214A Classroom Faucet #4	21C0835-40	7.52
33SAUN	002	214A	BF	P	136	3/17/2021	Room 214A Bathroom Sink	21C0835-41	1.49
33SAUN	002	215A	CF	P	137	3/17/2021	Room 215A Classroom Faucet #1	21C0835-42	9.28
33SAUN	002	215A	CF	P	138	3/17/2021	Room 215A Classroom Faucet #2	21C0835-43	5.85
33SAUN	002	215A	CF	P	139	3/17/2021	Room 215A Classroom Faucet #3	21C0835-44	4.41
33SAUN	002	215A	CF	P	140	3/17/2021	Room 215A Classroom Faucet #4	21C0835-45	6.55
33SAUN	002	A215A	WC	P	141	3/17/2021	Water Chiller Fountain Adjacent to Carpentry/215A	21C0835-46	<1.0
33SAUN	002	A215A	WC	P	005	1/14/2021	Bottle Filler Adjacent to Carpentry/215A	21A0531-03	<1.0
33SAUN	002	216A	DW	P	142	3/17/2021	Room 216A Fountain	21C0835-47	6.20
<b>33SAUN</b>	<b>002</b>	<b>216A</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>143</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 216A Classroom Faucet #1</b>	<b>21C0835-48</b>	<b>40.1</b>
33SAUN	002	216A	CF	P	144	3/17/2021	Room 216A Classroom Faucet #2	21C0835-49	2.90
33SAUN	002	216A	CF	P	145	3/17/2021	Room 216A Classroom Faucet #3	21C0835-50	2.87
33SAUN	002	216A	CF	P	146	3/17/2021	Room 216A Classroom Faucet #4	21C0835-51	11.7
33SAUN	002	216A	BF	P	147	3/17/2021	Room 216A Bathroom Sink	21C0835-52	1.90
33SAUN	002	217A	DW	P	148	3/17/2021	Room 217A Fountain	21C0835-53	14.2
33SAUN	002	217A	CF	P	149	3/17/2021	Room 217A Classroom Faucet #1	21C0835-54	9.94
33SAUN	002	217A	CF	P	150	3/17/2021	Room 217A Classroom Faucet #2	21C0835-55	6.15
<b>33SAUN</b>	<b>002</b>	<b>217A</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>151</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 217A Classroom Faucet #3</b>	<b>21C0835-56</b>	<b>28.1</b>
<b>33SAUN</b>	<b>002</b>	<b>217A</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>152</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 217A Classroom Faucet #4</b>	<b>21C0835-57</b>	<b>20.9</b>
33SAUN	002	217A	BF	P	153	3/17/2021	Room 217A Bathroom Sink	21C0835-58	2.76
<b>33SAUN</b>	<b>002</b>	<b>A217A</b>	<b>BF</b>	<b>P</b>	<b>154</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Bathroom Adjacent to 217A Sink #1</b>	<b>21C0835-59</b>	<b>219</b>
<b>33SAUN</b>	<b>002</b>	<b>A217A</b>	<b>BF</b>	<b>P</b>	<b>155</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Bathroom Adjacent to 217A Sink #2</b>	<b>21C0835-60</b>	<b>48.0</b>
<b>33SAUN</b>	<b>002</b>	<b>218A</b>	<b>DW</b>	<b>P</b>	<b>156</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 218A Fountain</b>	<b>21C0835-61RE1</b>	<b>122</b>
<b>33SAUN</b>	<b>002</b>	<b>218A</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>157</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 218A Classroom Faucet #1</b>	<b>21C0835-62RE1</b>	<b>376</b>
<b>33SAUN</b>	<b>002</b>	<b>218A</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>158</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 218A Classroom Faucet #2</b>	<b>21C0835-63</b>	<b>31.2</b>
33SAUN	002	218A	CF	P	159	3/17/2021	Room 218A Classroom Faucet #3	21C0835-64	5.85
33SAUN	002	218A	CF	P	160	3/17/2021	Room 218A Classroom Faucet #4	21C0835-65	12.0
<b>33SAUN</b>	<b>002</b>	<b>218A</b>	<b>BF</b>	<b>P</b>	<b>161</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 218A Bathroom Sink</b>	<b>21C0835-66</b>	<b>42.5</b>



Code	Fl	Rm#	OT	P/F	Outlet Count	Sample Date	Sample Location Description	Lab Sample ID	Result (ug/L)
33SAUN	002	222	CF	P	162	3/17/2021	Room 222 Classroom Sink	21C0835-67	9.05
33SAUN	003	B320	BF	P	166	3/17/2021	Girls Bathroom/B320 Sink #1	21C0835-68	3.77
33SAUN	003	B320	BF	P	167	3/17/2021	Girls Bathroom/B320 Sink #2	21C0835-69	2.86
33SAUN	003	B320	BF	P	168	3/17/2021	Girls Bathroom/B320 Sink #3	21C0835-70	3.61
33SAUN	003	B320	BF	P	169	3/17/2021	Girls Bathroom/B320 Sink #4	21C0835-71	9.99
33SAUN	003	B320	BF	P	170	3/17/2021	Girls Bathroom/B320 Sink #5	21C0835-72	10.5
33SAUN	003	B321	BF	P	171	3/17/2021	Womens Bathroom/B321 Sink	21C0835-73	2.53
33SAUN	003	A302	WC	P	172	3/17/2021	Water Chiller Fountain Adj. to Boys/Girls	21C0835-74	<1.0
33SAUN	003	A302	WC	P	002	12/16/2020	Bottle Filler Adj. to Boys/Girls Rooms	20L0849-04	<1.0
33SAUN	003	A302	DW	P	173	3/17/2021	Drinking Fountain Adj. to Boys/Girls	21C0835-75	6.11
<b>33SAUN</b>	<b>003</b>	<b>B323</b>	<b>BF</b>	<b>P</b>	<b>174</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Boys Bathroom/B323 Sink #1</b>	<b>21C0835-76</b>	<b>58.2</b>
33SAUN	003	B323	BF	P	175	3/17/2021	Boys Bathroom/B323 Sink #2	21C0835-77	5.89
<b>33SAUN</b>	<b>003</b>	<b>B323</b>	<b>BF</b>	<b>P</b>	<b>176</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Boys Bathroom/B323 Sink #3</b>	<b>21C0835-78</b>	<b>20.9</b>
33SAUN	003	B323	BF	P	177	3/17/2021	Boys Bathroom/B323 Sink #4	21C0835-79	12.5
33SAUN	003	B322	BF	P	178	3/17/2021	Mens Bathroom/B322 Sink	21C0835-80	4.15
<b>33SAUN</b>	<b>003</b>	<b>302</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>179</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 302 Classroom Faucet #1</b>	<b>21C0835-81</b>	<b>21.5</b>
<b>33SAUN</b>	<b>003</b>	<b>302</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>180</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 302 Classroom Faucet #2</b>	<b>21C0835-82</b>	<b>19.7</b>
<b>33SAUN</b>	<b>003</b>	<b>304</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>181</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 304 Classroom Faucet #1</b>	<b>21C0835-83</b>	<b>39.6</b>
<b>33SAUN</b>	<b>003</b>	<b>304</b>	<b>CF</b>	<b>P</b>	<b>182</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Room 304 Classroom Faucet #2</b>	<b>21C0835-84</b>	<b>314</b>
33SAUN	003	ALIB	WC	P	163	3/17/2021	Water Chiller Fountain Adj. to Library	21C0835-85	<1.0
33SAUN	003	ALIB	WC	P	164	3/17/2021	Bottle Filler Adj. to Library	21C0835-86	<1.0
<b>33SAUN</b>	<b>003</b>	<b>ALIB</b>	<b>DW</b>	<b>P</b>	<b>165</b>	<b>3/17/2021</b>	<b>Drinking Fountain (OLD) Adj. to Library</b>	<b>21C0835-87</b>	<b>188</b>